



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.23.2023.DD

Szczawnica, dnia 05.10.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZLACHTOWEJ” NA DZ. NR 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

Jaką powierzchnię użytkową obejmuje zamówienie? Jaką powierzchnię użytkową należy zaprojektować?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje przygotowania koncepcji przez Wykonawcę. Powierzchnia będzie uzależniona od ułożenia budynku względem działki i ilości kondygnacji, itp.

Zapytanie:

Jakie powierzchnie pomieszczeń będą wymagane w projekcie? Opz nie podaje podstawowych danych w tym zakresie. Prosimy o uzupełnienie powierzchni sal, kuchni, zaplecza kuchni itp.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidziane są sale lekcyjne o powierzchni ok 50m², pozostałe pomieszczenia zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Wykonawcę.

Zapytanie:

Czy w zakresie zamówienia jest projekt drogi lub zjazdu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zależności od koncepcji może wchodzić w opracowanie przebudowa zjazdu i ciągi komunikacyjne wewnątrz działki.

Zapytanie:

Czy mają Państwo warunki techniczne w zakresie dostawy mediów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie posiada warunków technicznych w zakresie dostawy mediów.

Zapytanie:

Ile kondygnacji ma mieć projektowany budynek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość 2 kondygnacji lub 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym, w zależności od przedstawionej koncepcji.

Zapytanie:

Jaka powierzchnię ma działka na której ma być zaprojektowany budynek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż ewid. nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w gminie Szczawnica mają powierzchnie 5579 m², natomiast działka jest już zagospodarowana i teren przewidziany na budowę szkoły wynosi ok 1850m².

Zapytanie:

Jaką powierzchnię ma mieć część przedszkolna?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przewiduje 1 oddział przedszkolny na 25 dzieci z łazienkami wewnątrz sali tak, by dzieci nie musiały wychodzić na teren szkoły. Powierzchnia sali ok. 60m² + łazienki.