LOKALIZACJA SZAFKI ŁĄCZA WG. WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

431

432/3

432/2

433/2

432/1

Sb3
132,08
129,84

Sb2
132,65
130,00

Sb1
133,16
132,25

PVC200 L=32,98m I=0,5%

PVC200 L=50,20m I=0,5%

PVC200 L=50,75m I=0,5%

Sb4
131,32
129,58

Sb5
129,80
128,31

PVC200 L=32,59m I=0,5%

Sb6
128,91
128,15

P.F.

RG

PS3
128,85
126,07

Sb15
129,15
126,39

PVC315 L=26,14m I=0,5%

Sr1
129,00
126,52

Sb14
129,00
126,58

PVC315 L=13,25m I=0,5%

PVC315 L=98,65m I=0,5%

Sb13
129,75
127,08

Przejście pod torami kolejowymi

PVC315 L=38,54m I=0,5%

Sb12
129,96
127,27

PVC315 L=50,00m I=0,5%

UWAGA:

Zakres wykonania zasilania w energię elektryczną obejmuje ułożenie kabla YKY 4x 35 mm² od lokalizacji szafki wg. warunków przyłączenia do RG.