



## Urząd Miasta Zgierza

Znak sprawy: PŚ.271.39.2023

Zgierz, dn. 14.11.2023 r.

Zamawiający **Gmina Miasto Zgierz**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: [Modernizacja ul. Witosa w Zgierzu w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz.](#)

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 1 – opisem technicznym PZT, w zakresie prac do wykonania jest tylko profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnienie istniejącego podłoża kruszywem, średniej grubości 15cm.

Prosimy o informację jakiego zakresu robót dotyczą pozycje przedmiarowe 4-6 związane z korytowaniem, a także pozycja 10 związana ze stabilizacją podłoża. Prace z pozycji 4, 6, 10 nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Prace z pozycji 4, 6, 10 przedmiaru zostały uwzględnione w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z założeniami zawartymi w opisie technicznym stanowiącym zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia profil podłużny i poprzeczny powinien zostać wykonany w sposób umożliwiający spływ wód opadowych z powierzchni jezdni w stronę poboczy chłonnych jednocześnie minimalizować ryzyko miejscowego kumulowania się wód i zastoin, dlatego też należy przewidzieć profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z miejscowym korytowaniem.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć wykonanie zgodnie z przedmiarem w-wy wiążącej czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 1 – opisem technicznym PZT, w-wy ścieralnej ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie warstwy ścieralnej, mastyks grysowy SMA 11 lub mieszanka AC 11 S– gr. 5 cm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 1 – opisem technicznym. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Pytanie nr 3

W przypadku gdyby do wykonania była zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w-wa ścieralna, prosimy o uszczegółowienie czy należy wycenić mieszankę SMA11 czy AC11S.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza zastosowanie mieszanki SMA 11 lub mieszanki AC 11 S.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie kategorii obciążenia ruchem dla której należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową.

Odpowiedź:

Zgodnie z zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym opis techniczny, należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową jak dla ruchu KR-3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Stasiak