



# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel. 0-95 7 216 660  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 25-11-2021 r.

RPI.271.4.2021

## Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

### Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

**Dotyczy: „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Santoczno”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie poniższego zagadnienia:

1) W SWZ jak i pozostałe dokumenty wskazują na wycinkę drzew oraz krzewów kolidujących, natomiast w PB opisu technicznego PZT jest zapis:

"Ponadto projektuje się likwidację żywopłotów iglastych gatunku - cyprys oraz dwóch drzew liściastych gatunku - robinia akacjowa – wg odrębnego postępowania administracyjnego."- dlatego czy wycinka drzew i krzewów jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie decyzji o wycince oraz ewentualnych nasadzeniach zastępczych.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że wycinka drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji na wycinkę. Zostanie ona przekazana Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie w momencie przekazania placu budowy. Nasadzenia zastępcze nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

#### Pytanie 2:

W opisie technicznym jest mowa o drzwiach na drogach ewakuacyjnych, czy drzwi te muszą posiadać okucia wg normy EN 179 lub EN 1125 ? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie rodzaju tych okuć oraz do których drzwi mają być zastosowane (brak takiej informacji na zestawieniu stolarki).

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że należy zastosować na wszystkich drzwiach klamki wg normy EN 179. Klamki w kolorze srebrnym, pochwyty klamek okrągłe. Drzwi Dz1, Dw3 i Dw5 - z mechanizmem umożliwiającym odblokowanie i otwarcie drugiego, węższego skrzydła.**

#### Pytanie 3:

Górne kwatery w oknach 02, 03, 04 oraz okna 05 pokazane są jako rozwierno-uchylne (RU) wg. naszej wiedzy nie ma takiego producenta okuć którego produkty pozwolą na wykonanie skrzydeł o takich

proporcjach boków (zbyt szerokie skrzydło w stosunku do wysokości), dlatego czy zamawiający dopuszcza zamianę na kwatery tylko uchylne z klamką ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie górnych kwater w oknach O2, O3, O4 oraz O5 tylko, jako uchylne z klamką.**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**