


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



90	gniazda podgrzewacz	91	gniazda podgrzewacz	92	gniazda podgrzewacz	93	gniazda podgrzewacz	94	gniazda podgrzewacz	95	gniazda podgrzewacz	96	gniazda podgrzewacz aneks kuchenny w swietlicy	97	gniazda aneks kuchenny w swietlicy	98	gniazda aneks kuchenny w swietlicy	99	gniazda swietlaco
1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH	1,5	N2XH
3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x2,5	

100	kuchienka elektryczna	101	zasilanie piec do wypiekania ciemniki
4,0	N2XH	15,0	N2XH
5x10		5x10	

WYMIANA WEWNĘTRZNEJ LINII  
ZASILAJĄCEJ OD ZŁĄCZA KABLOWEGO  
N2XH 5x1x70

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	tytuł	Schemat
adres:	Strzegom, Al.Wojśko Polskiego 16, dz.nr 490/4, obr.3, AM12	rozbudowy rozdzielnic RG	
inwestor:	Gmina Strzegom, Rynek 36, 58-150 Strzegom		
rys.nr	3-E	arkusz: 1/1	data: 20.02.2020
		tytuł	projekt wykonawczy
		projektował:	mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOS/10; DOS/E/0127/11
		sprowadził:	mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OP/L/0098/PNDE/10;OP/L/E/0098/10
			PRAĆOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: ul. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: ul. PARKOWA 8, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, FAX (74) 8539469