PIĘTRO 5

PIĘTRO 4

PIĘTRO 3

PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

PARTER

PIWNICA

PIĘTRO 10

PIĘTRO 9

PIĘTRO 8

PIĘTRO 7

PIĘTRO 6

OKABLOWANIE

- A — Zasilanie 24VDC kat DIO -HDGs F E180PH80 3x1.5
- A1 — Zasilanie 24VDC - HDGs FE180/PH80 3x1.5
- B — Zasilanie 24VDC 4 lap 3 przewodowo -HDGs FE180PH80 3x1.5
- B1 — Zasilanie 24VDC sikawnikow dzw iskier.2 przewodowo, zasilanie elektrozaczepów HDGs FE 180/PH80 3x1.5
- C — Kontrola położenia klap HTKH FE180/PH80 1x2x0.8
- D — Pętla komunikacyjna- HTKSHlink-F E180/PH80 1x2x0.8
- E — Sterowanie P-MACF, RyL, I3MA/Tygrysły z centrali SSP- >HEKSH-FE 180/PH80 1x3x0,8+parametryzacja
- F — Zasilanie 24VDC P-MACF- HDGs FE180/PH80 3x1
- G — Zasilanie czujkicy 3kVDC centrol Ryl- NHXH FE180/PH80 3x1.5
- H — Monitrowanie zasilacza 24VDC, sygnały do centrali SSP, HTKSH FE 180/PH80 1x2x0.8

Podłączenie kaset do pola linii w puszce rozdzielczej

Zasilanie

Węzeł kaset do pola DGSO

Pola linii

Ekran

Do węzła kl.4 do pola w kaset

Do kaset

G1 G2 G3

G1 G2 G3

Sk-wa

Przekrój kabl

Parametryzacja linii sterującej z DIO do P-MACF

Parametryzacja linii sterującej z DIO do ESWF

Parametryzacja linii sterującej z modułów CSP do CSUP

Parametryzacja linii sterującej z modułów CSP do P-MACF

BYGNAŁY Z CENTRALI SSP

Temat:	Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach dźwigowych i przedsionkach przeciwpożarowych w 11–piętrowym budynku „B".	Nr zlec.: 37/2021
Obiekt:	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu.	
Adres:	78–100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22.	Data: XII 2021 r.
Branża:	Instalacje sanitarne.	
Treść rys.	Schemat sterowania systemami różnicowania ciśnień (systemami doprowadzania i odprowadzania powietrza).	Skala: 1:100
Opracował:	Projektował: mgr inż. Paweł Wrzosek upr. bud. 61/Sz/2002	Sprawdzał: mgr inż. Tomasz Kuciak upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04	Nr rys.: 9