

Dębowa Łąka, dnia 19.09.2024r.

Gmina Dębowa Łąka  
Dębowa Łąka 38  
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: **RG.271.11.2024**

### **Wyjaśnienia/zmiana nr 2**

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53**”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień jak niżej:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania poboczy zamiast kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 mm.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wymaga wykonania poboczy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

#### **Pytanie nr 3:**

Dokumentacja wymaga zastosowania emulsji modyfikowanej polimerami. Czy Zamawiający dopuści do stosowania emulsję niemodyfikowaną?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 4:**

W przedmiarze oraz SST nie ma informacji na temat warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa. Informacja taka znajduje się na przekrojach. Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji (SST) dotyczącego warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM= 2,5 MPa oraz uwzględnienie tej pozycji w przedmiarze.

#### **Odpowiedź nr 4:**

Należy uwzględnić w ofercie konieczność doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1.