



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z o.o.
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

Nr. Dz

Ulanów, 20.05.2022

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.o.
37-410 Ulanów, ul. Lipnik 1
tel. 15 876 30 77
NIP 865-21-43-735, REGON: 180768425

**Warynki techniczne
do projektowanej sieci wodociągowej
w miejscowości Dąbrowica**

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dąbrowica.

1. Sieć wodociągową wykonać z rury PE 63 z atestem PZH.
2. Wpięcie do wodociągu PCV 160 należy wykonać za pomocą nawiertki i zasuwy odcinającej. Miejsce wpięcia oznaczyć betonowym słupki z tabliczką.
3. Wodociąg zakończyć zasuwą odcinającą.
4. Wykonać protokół z próby szczelności, dezynfekcji przy obecności pracowników ZUK Sp. Z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Grzywacz