

Załącznik nr 1. Szczegółowe wytyczne elektryczne i HVAC.
Wytyczne ogólne:

1 Odpiwy zabezpieczać nadprądowo typu B lub C (patrz uwagi) i różnicowoprądowo typu A

2 Do wszystkich szaf sprzętowych należy doprowadzić uziom technologiczny

Lp.	Rodzaj systemu	Nr. Rozdzielniczy / tablicy	Nr. obwodu	Moc urządzenia [W]	Współczynnik jednoczesności	Pobór mocy [W]	Lokalizacja odbiorów	Ilość i zakończenie odbiorów	Rodzaj urządzeń	Zysk ciepła odbiorów [W]	Obwód zab. UPS	UWAGI	FAZA
1.00	0.15 Sala gimnastyczna												
1.01	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	1	3 600	0,25	900	PS-S01/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	1
1.02	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	2	3 600	0,25	900	PS-S01/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	2
1.03	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	3	3 600	0,25	900	PS-S02/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	1
1.04	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	4	3 600	0,25	900	PS-S02/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	2
1.05	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	5	3 600	0,25	900	PS-S03/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	1
1.06	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	6	3 600	0,25	900	PS-S03/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	2
1.07	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	7	3 600	0,25	900	PS-S04/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	1
1.08	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	8	3 600	0,25	900	PS-S04/SG	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	450	NIE	C	2
1.09	Przylącze projektora	xx	9	2 000	0,50	1000	PS-PROJ01/SG	kabel	Projektor	500	NIE	C	1
1.10	Ekran projekcyjny	xx	10	1 000	0,50	500	EKR-01/SG	kabel	Ekran projekcyjny	250	NIE	C	1
1.11	Przylącze projektora	xx	11	2 000	0,50	1000	PS-PROJ02/SG	kabel	Projektor	500	NIE	C	1
1.12	Ekran projekcyjny	xx	12	1 000	0,50	500	EKR-02/SG	kabel	Ekran projekcyjny	250	NIE	C	1
1.14	SUMA			34 800		10 200				5 100			
2.00	0.9 Pom. sędziowskie												
2.01	Szafa techniczna	xx	1	2 500	0,35	875	STAV-01/PS	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki	438	NIE	C	1
2.02	Szafa techniczna	xx	2	2 500	0,35	875	STAV-01/PS	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki	438	NIE	C	1
2.03	Szafa techniczna	xx	3	1 000	0,35	350	STAV-01/PS	kabel	Przetworniki	175	NIE	C	1
2.04	Szafa techniczna	xx	4	3 600	0,35	1260	STAV-01/PS	kabel	Rezerwa	630	NIE	C	1
2.05	Przylącze sygnałowe ściennie	xx	5	1 500	0,35	525	PS-S01/PS	kabel	Wzmacniacze, Przetworniki, PC	263	NIE	C	1
2.07	SUMA			11 100		3 885				1 943			