

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świętochłowie**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy Szczegółowe wymagania materiałowe – specyfikacja.pdf dla części I

Cyt: Oprawa A o wymiarach (wysokosc x szerokosc x głębokosc) 109 x 326 x 526 mm +-10%,

Oprawa C o wymiarach \varnothing 477mm, wysokość 427 +- 10%

Wnosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów dla opraw A do \pm 20% oraz opraw C do \pm 25%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie tolerancji wymiarów dla oprawy A do \pm 20% oraz oprawy C do \pm 25%, pod warunkiem, że pozostałe minimalne/maksymalne parametry wymagane przez Zamawiającego a wskazane w dokumentach postępowania zostaną zachowane, lub będą lepsze.

Pytanie nr 2

Dotyczy Szczegółowe wymagania materiałowe – specyfikacja.pdf dla części II

Cyt: Oprawa E o wymiarach (wysokosc x szerokosc x głębokosc) 109 x 326 x 526 mm +-10%,

Oprawa O o wymiarach \varnothing 477mm, wysokość 427 +- 10%

Wnosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów dla opraw E do \pm 20% oraz opraw O do \pm 25%

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie tolerancji wymiarów dla oprawy E do \pm 20% oraz oprawy O do \pm 25%, pod warunkiem, że pozostałe minimalne/maksymalne parametry wymagane przez Zamawiającego a wskazane w dokumentach postępowania zostaną zachowane, lub będą lepsze.

Pytanie nr 3

Dotyczy Szczegółowe wymagania materiałowe – specyfikacja.pdf dla części III

Cyt: Oprawa C, D, E, G, H, J, K, M o wymiarach (wysokosc x szerokosc x głębokosc) 109 x 326 x 526 mm +-10%,

Oprawa N o wymiarach \varnothing 477mm, wysokość 427 +- 10%

Wnosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów dla opraw C, D, E, G, H, J, K, M do \pm 20% oraz opraw N do \pm 25%

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie tolerancji wymiarów dla opraw C, D, E, G, H, J, K, M do \pm 20% oraz oprawy N do \pm 25%, pod warunkiem, że pozostałe minimalne/maksymalne parametry wymagane przez Zamawiającego a wskazane w dokumentach postępowania zostaną zachowane, lub będą lepsze.

Przewodniczący Komisji Przetargowej