



LEGENDA

- Bednarka FeZn 25x4mm - 71m
- Drut odgromowy FeZn Ø8mm - 124m (zwody poziome - 51 m) (zwody pionowe - 28 m)
- Uchwyty ścienny - x24 szt.
- Uchwyty górnym - x49 szt.
- Złącze krzyżowe 4-otworowe - x17 szt.
- Iglica dachowa, h=10 m - x4szt.
- Obudowa na złącze kontrolne ścienne - x8szt. ze złączem kontrolnym - x8szt.

FILAR

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

64-920 PILA, ul. MŁODYCH 30/15

e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ - rzut dachu
INWESTOR:	POWIAT LWÓWECKI
	59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
OBIEKT:	Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku
	59-630 Mirsk, ul. Zielona 12

Projektował: mgr inż. Jarosław PAŁASZ upr. bud. GP-7342/1619/91/92		
		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.A.B.	1:100	25.01.2024r.	Elektryczna	E-1