

**PiK**  
**Biuro Obsługi Budownictwa**  
**Patryk Pietrzak**  
**ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna**  
**tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl**

**EGZ 1**

<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.</b>
<b>LOKALIZACJA</b>	<b>Dąbcze, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbcze, jednostka 301304_5 Rydzyna</b>
<b>INWESTOR</b>	<b>Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna</b>
<b>KATEGORIA BUDYNKU</b>	<b>Budynek SUW-u – XXX</b>
<b>RODZAJ OPRACOWANIA</b>	<b>PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. Mariusz Jankowski upr. nr WKP/0170/POOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY</b>	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA</b>	mgr inż. Piotr Dudziak	
<b>DATA OPRAC.</b>	<b>Maj 2022 r.</b>	

## SPIS TREŚCI

1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....	3
2.	OPIS TECHNICZNY .....	4
2.1.	Podstawa opracowania .....	4
2.2.	Dane elektroenergetyczne.....	4
2.3.	Główny wyłącznik przeciwpożarowy .....	4
2.4.	Rozdzielnia elektryczna.....	4
2.5.	Instalacja oświetlenia.....	4
2.6.	Instalacja gniazd wtykowych i siły.....	5
2.7.	Instalacje zewnętrzne.....	5
2.8.	Instalacja połączeń wyrównawczych.....	5
2.9.	Instalacja odgromowa.....	5
2.10.	Ochrona przeciwporażeniowa .....	6
2.11.	Monitoring i wizualizacja Stacji Uzdatniania Wody.....	6
3.	UWAGI KOŃCOWE .....	8
4.	RYSUNKI.....	9
	– Rys E01 Plan sytuacyjny	
	– Rys E02 Instalacje elektryczne	
	– Rys E03 Schemat rozbudowy rozdzielni głównej RG	
	– Rys E04 Schemat rozbudowy rozdzielni głównej RG, ciąg dalszy	
	– Rys E05 Schemat głównego wyłącznika przeciwpożarowego	
5.	ZAŁĄCZNIKI.....	14
	– Zaświadczenie oraz uprawnienia projektantów	

## 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporządzeniu projektu budowlanego pt. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej.

Projektowane rozwiązania są zgodne z wymogami oszczędności energii.

	Imię i nazwisko	Podpis
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. Mariusz Jankowski upr. nr WKP/0170/POOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY</b>	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo w spec. instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA</b>	mgr inż. Piotr Dudziak	
<b>DATA OPRAC.</b>	<b>Maj 2022 r.</b>	

## **2. OPIS TECHNICZNY**

### **2.1. Podstawa opracowania**

- Rzuty architektoniczne
- Obowiązujące przepisy i normy
- Wizja lokalna

### **2.2. Dane elektroenergetyczne**

- Istniejące przyłącze elektroenergetyczne – bez zmian
- Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie, zabezpieczenia różnicowoprądowe.

### **2.3. Główny wyłącznik przeciwpożarowy**

Obiekt jest wyposażony w wyłącznik ppoż. z napędem ręcznym, w związku z czym przewiduje się na wymianę go na rozłącznik izolacyjny 250A wyposażony w wyzwalacz wzrostowy który umożliwi uruchomienie wyłącznika zdalnie przy pomocy przycisków. Lokalizacja przycisków została naniesiona na rysunku E02

### **2.4. Rozdzielnia elektryczna**

W ramach zadania projektuje się rozbudowę istniejącej rozdzielni głównej RG o nowe obwody. Na etapie realizacji należy zweryfikować dostępność miejsca w istniejącej obudowie rozdzielni a w razie konieczności należy przewidzieć dodatkową tablicę natynkową. Nowe obwody zabezpieczyć ze schematem.

### **2.5. Instalacja oświetlenia**

Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Obwody oświetleniowe będzie wykonana przewodem YDY 3(4)x1,5 mm<sup>2</sup>. W części socjalnej przewody należy prowadzić podtynkowo natomiast w części technicznej instalacje oświetlenia należy prowadzić w korytkach kablowych natomiast zejścia do osprzętu instalację należy wykonać natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Oświetlenie projektuje się jako ledowe, sterowane przy pomocy wyłączników instalacyjnych. Osprzęt elektroinstalacyjny powinny być montowane na wysokości 120 cm. W pomieszczeniach mokrych należy stosować osprzęt szczelny.

Wzdłuż drogi ewakuacyjnej przewiduje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainstalowane będą moduły awaryjne 1h samotestujące się. Po zaniku napięcia takie oprawy w ciągu 2 sekund uruchamiają się i świecą przez 1 godziny. Oprawy te muszą posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 i wynoszą:

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • pom. socjalne    | 200lx |
| • sanitariaty      | 200lx |
| • komunikacja      | 100lx |
| • pom. techniczne  | 200lx |
| • pom. warsztatowe | 300lx |

Wentylatory w części socjalnej należy podłączyć do obwodu oświetlenia lokalnego.

## **2.6. Instalacja gniazd wtykowych i siły**

Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych będzie wykonana przewodem YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>, obwody siłowe zgodnie z schematem.

W części socjalnej przewody należy prowadzić podtynkowo natomiast w części technicznej instalacje gniazd wtykowych i siły należy prowadzić w korytkach kablowych natomiast zejścia do osprzętu instalację należy wykonać natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Gniazda wtykowe należy instalować ze stykiem ochronnym, w pomieszczeniach mokrych należy zastosować osprzęt szczelny, w odległości min. 60 cm od krawędzi brodzika. Gniazda należy montować na wysokości 120 cm, oraz na wysokości 30cm w przypadku gniazd zasilających grzejniki elektryczne.

Urządzenia technologiczne będą zasilane oraz sterowane z szafy zasilająco – sterującej. Sposób działania automatyki został opisany w projekcie technologii.

## **2.7. Instalacje zewnętrzne**

Na rysunku E01 zostały naniesione lokalizacje do których należy doprowadzić kable zasilające oraz sygnałowe. Kable te należy prowadzić w ziemi w rurze osłonowej DVK50 (pod utwardzeniami SRS) na głębokości 0,7 m od górnej krawędzi rury na podsypce z piasku o grubości po 10 cm pod i nad kablami. Na wysokości 25 cm nad kablem należy położyć folię koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szerokości 20 cm. następnie zasypać wykop ubijając ziemię warstwami.

W przypadku występowania kolizji z innymi sieciami należy zachować normatywne odległości zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

## **2.8. Instalacja połączeń wyrównawczych**

Do głównej szyny połączeń wyrównawczych należy przyłączyć: przewody PE zasilania, uziemienie budynku, dostępne części konstrukcji stalowych i instalacji wod-kan, i co.

W obiekcie należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze wykonane przewodem LgY 6mm<sup>2</sup>, do których należy przyłączyć: rury wodociągowe, c.o. metalowe urządzenia takie jak wanna, zlewozmywak, króćce urządzeń sanitarnych itp. Połączenia wykonać jako skręcane, spawane lub lutowane.

W instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować przewody w kolorze żółto – zielonym, podobnie należy pomalować szynę połączeń wyrównawczych.

## **2.9. Instalacja odgromowa**

Na części dobudowanej należy wykonać należy wykonać siatkę odgromową z drutu Fe/Zn Ø 8,0mm. Przewody poziome układać na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchni dachu do siatki odgromowej podłączyć wszystkie elementy wystające ponad powierzchnię dachu (tj. wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych, anteny itp.).

Jako zwody pionowe wykorzystać drut Fe/Zn Ø 8,0mm montowany na wspornikach typowych. Na wysokości 1,0m nad poziomem gruntu należy zabudować złącze kontrolno – pomiarowe.

Wzdłuż nowej ściany zewnętrznej należy wykonać uziom fundamentowy wykonany z bednarki Fe/Zn 25x4mm .

Zwody pionowe kolidujące z rozbudową należy zdemontować i wykonać nowe na nowopowstałej ścianie zewnętrznej.

Zwody poziome oraz uziom należy połączyć z istniejącą instalacją odgromową i uziemienia.

## **2.10. Ochrona przeciwporażeniowa**

Na obiekcie zastosowany zostanie układ sieciowy typu TN-S, w którym wszystkie dostępne części przewodzące powinny być przyłączone do przewodu ochronnego PE w kolorze żółto - zielonym.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto szybkie samoczynne wyłączenie. Zostanie to zrealizowane przy pomocy wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych dla obwodów.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez izolowanie części czynnych (ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana będzie przez:

- samoczynne wyłączenie zasilania – realizowane przez przewód ochronny PE,
- wyłączniki nadprądowe,
- wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o czułości 30mA,
- stosowanie urządzeń w II klasie ochronności.

W instalacji odbiorczej nie należy łączyć przewodów PE i N.

## **2.11. Monitoring i wizualizacja Stacji Uzdatniania Wody**

Wykonawca zbuduje system SCADA, którego właścicielem będzie Zamawiający i zostaną mu przekazane kody źródłowe. System SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obsługujący monitoring GPRS dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej. System musi umożliwiać kontrolę oraz sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a także umożliwiać rozbudowę tj. dołączanie innych obiektów z dowolnej branży. System należy oprzeć na środowisku Windows. System nie może ograniczać w żaden sposób wielkości kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej technologii. Oprogramowanie wizualizacyjne ma być otwartym systemem klasy SCADA opartym o licencjonowany program dostępny na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie grono integratorów. Ze względu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza się zastosowania „zamkniętych” systemów monitoringu i wizualizacji opartych o „własne” aplikacje poszczególnych firm. Właścicielem systemu SCADA jest Inwestor który posiada kody źródłowe aplikacji i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji o kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. System SCADA musi umożliwiać bieżący podgląd internetowy przez stronę WWW.

System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu realizować przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji.

System SCADA ma tworzyć model: klient-serwer.

Każdy z modułów systemu SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje:

- Serwera danych,
- Użytkownika danych - klienta.

Istotne cechy systemu

- Architektura klient-serwer,
- Elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,
- Możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Server,
- Rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN,
- Obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowo bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, WAN).

W ramach inwestycji należy wykonać system monitoringu trybu pracy całego układu technologicznego SUW ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urządzeń a także informacji:

- Zasilanie obiektu,
- Ciśnienie wody na SUW i wyjście na sieć,
- Przepływy wody odnotowane w przepływomierzach,
- Praca/awaria poszczególnych urządzeń,
- Poziom zwierciadła wody w studniach głębinowych (o ile są zamontowane odpowiednie sondy),
- Przepływ dozowanego dezynfektanta,
- Stan pracy pomp (o ile możliwe),
- Suchobiegi wszystkich pomp (o ile możliwe),
- Poziom wody w zbiornikach magazynowych,
- Prędkości obrotowe urządzeń zasilanych przez falowniki,
- Ciśnienie w zbiorniku sprężonego powietrza,
- Awaria SUW,
- Awaria zasilania.

Udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybranego zakresu czasowego:

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych
- prąd obciążenia pomp głębinowych (o ile możliwe),
- wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym
- wartość przepływów przez wodomierze, przepływomierze

Udostępniona zostanie możliwość generowania raportów (dobowe/miesięczne) dla dowolnie wybranego zakresu czasowego:

- zliczanie przepływu (wartość średnia/maksimum/minimum)
- czas pracy pomp
- liczba załączeń pomp

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

- stany pompy głębinowej (o ile możliwe),
- wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej (o ile możliwe),
- przekroczenie znamionowego prądu obciążenia pompy głębinowej (o ile możliwe),
- wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego
- awaria zasilania
- brak komunikacji
- awaria przetworników i sond (sondy hydrostatyczne, przetworniki ciśnienia)

Wykonawca dostarcza i zapewnia następujące elementy systemu monitoringu:

- Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor)
- Switch internetowy
- Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania
- Konfiguracja połączeń internetowych
- Zakup z użytkowaniem kart SIM do modemów w celu połączenia stacji do Internetu przez sieć 2G/3G.

### 3. UWAGI KOŃCOWE

Całość instalacji wewnętrznych wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i normami PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowiązkowego stosowania dla budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002r , poz. 690, Dział IV, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robót elektrycznych należy prowadzić ścisłą koordynację z instalacjami sanitarnymi, wentylacją i wyposażeniem wewnątrz.

Wszystkie prace przyłączeniowe i przełączeniowe wykonywać przy bezwzględnie wyłączonym napięciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktować jako czynne, będące pod napięciem. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń mechanicznych, które mogą powstać w czasie transportu i składowania.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić szczegółowe oględziny i pomiary instalacji elektrycznych, obejmujące wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu sprawdzenia czy wykonana instalacja spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami (zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokoły sporządzonych pomiarów wraz z potwierdzeniem poprawności uzyskanych wyników i oświadczenie o dopuszczeniu do eksploatacji wykonanej instalacji. Sporządzone pomiary i oświadczenia należy przekazać Inwestorowi.

Projektant:

mgr inż. Mariusz Jankowski

**upr. nr WKP/0170/POOE/10**

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzający:

inż. Kazimierz Pawlicki

**nr upr. 820/86/Lo**

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. – inż. w zakresie instalacji elektrycznych

Asystent:

mgr inż. Piotr Dudziak




RYS E01

RYS E02

RYS E03

RYS E04

RYS E05



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
WKP-IQE-43R-AH5 \*

Pan Mariusz Jankowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0119/03  
adres zamieszkania ul. Sosnowa 8, 64-111 Lipno k Leszna  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:


Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE  
w Gostyniu  
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-17K-9VX-WNB \***

**Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01**

**adres zamieszkania ul. Kurpińskiego 4, 64-130 Rydzyna**

**jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.**


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

**Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilb.org.pl](http://www.pilb.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawdziwy



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIB-OKK-EP-0054-206/2010

Poznań, dnia 10 czerwca 2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB  
otrzymuje

**Pan**  
**Mariusz Jankowski**

magister inżynier  
kierunek: Elektrotechnika  
urodzony dnia 05 lutego 1973 r. w Wolsztynie

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0170/POOE/10

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki: .....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński: .....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda: .....



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jankowski jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

*dr inż. Daniel Pawlicki*

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Jankowski  
64-100 Leszno, ul. Ks. S. Marciniaka 5/5
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Lesznie  
WYDZIAŁ  
Planowania Przestrzennego,  
Urbanistyki i Architektury  
i Nadzoru Budowlanego



Leszno dnia 03.04. 1986

Nr ewid. 820/86/La

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. -d-

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) KAZIMIERZ PAWLICKI

(Imię i nazwisko)

inżynier elektryk

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 3.11. 1948 r. w Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) OG. KAZIMIERZ PAWLICKI jest upoważniony(a) do  
(imię i nazwisko)

- sporządzania projektów instalacji elektrycznych.

ODBIORCZYM ALMAZEM WIELKIM

określającym zakres uprawnień


Otrzymuje:

1/Ob. Kazimierz Pawlicki  
Rydzyńska ul. Słowackiego nr. 6

2/ a/s

Gł. Architekt Wojewódzki  
inż. arch. Waldemar Makowski

MF/MC



(wzdpis i pieczęć)