

Instalacja odgromowa

Instalację odgromowa należy wykonać zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu obiektu należy wykonać siatkę odgromową z drutu Fe/Zn Ø 8,0mm. Przewody poziome układać na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchni dachu do siatki odgromowej podłączyć wszystkie elementy wystające ponad powierzchnię dachu (tj. wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych, anteny itp.).

Zwody poziome należy połączyć z istniejącymi zwodami odprowadzającymi. Połączenia drutów należy wykonać jako skrętne za pomocą złączy odgromowych