


**WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:**

1. Wysoka odporność na:
- porastanie przez glony i grzyby
-oddziaływanie czynników atmosferycznych
-promieniowanie UV - z zawartością tzw. „absorberów UV"
- hydrofobowość - samoczyszczący ( zmywalna powłoka ze swobodnym toczeniu się kropel wody po suchej porowatej strukturze )
- paroprzepuszczalność - oddychający
- stabilność kolorów
- podwyższoną odpornością na porastanie mikrobiologiczne
2. Podwyższona odporność na wysolenia z systemem blokowania jonów wapnia .
3. Połysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3
4. Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min 2 godziny
5.Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni
6 Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli
7. Opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,0lm
8. Paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783-2: >= 2100 [g/(m2d)] ,kategoria VI
9. Przepuszczalność wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3

KONSORCJUM FIRM:

Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra

AM+Biuro projektów architekt Anna Michno ul. Browarowa 1 58-400 Kamienna Góra

**ADAPTACJA**

"MAG" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
ul. Jeleniogórska 46c, 58-400 Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail : amplus.biuroprojektow@gmail.com
www.architekci-amplus.pl

# PROJEKT WYKONAWCZY/~~BUDOWLANY~~

| | |
|---|---|
| Przedmiot inwestycji | **Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce** |
| Inwestor | Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka |
| Adres inwestycji | Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708, 709, 701dr, 711 |
| Branża | ARCHITEKTURA / Podpis |
| Projektant: | mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00DUW |
| Projektant: | mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00DUW |
| Nazwa rysunku | **ELEWACJA BOCZNA "A"** |

**RYS. nr** 10A /zm1

SKALA 1:100

DATA Kwiecień 2010 Styczeń 2017