



**GMINA WĄSOSZ**  
**Plac Wolności 17**  
**56 – 210 Wąsosz**  
**tel. 65 543 78 50, fax. 65 543 77 08**

---

Wąsosz, 25.03.2021 r.

BI.271.5.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych dla oświetlenia ul. Chabrowej w Wąsoszu”**.

Zamawiający w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE nr 1**

W dokumentacji projektowej „Wąsosz Chabrowa sylwetka słupa.pdf” na widoku przedmiotowej lampy solarnej umieszczony jest napis „szafka sterownicza z akumulatorem żelowym 130 Ah”, z kolei w innych dokumentach, tj. „Wąsosz Chabrowa dokumentacja przetargowa.pdf” oraz „Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf” przy opisie akumulatora można przeczytać: „Akumulator – 2 szt. (parametry dla jednego akumulatora)”.

Prosimy zatem o odpowiedź czy w przedmiotowej lampie solarnej należy zastosować 1 akumulator o pojemności min. 130 Ah czy też 2 akumulatory o pojemności min. 130 Ah każdy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W lampie solarnej należy zastosować 1 akumulator o pojemności min. 130 Ah.

**Z up. Burmistrza**  
Marcin Koziński  
Sekretarz Gminy