

Piaseczno, dnia 16 listopada 2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1)

W POSTĘPOWANIU NR 19/2023 NA:

**„Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 49,9 kWp
na terenie Przepompowni Ścieków Głosków”**

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry,

poniżej przesyłam pytania do postępowania:

1. Proszę o zmianę warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazanych w SIWZ do 2 dostaw o mocy min 49 kW. Zamawiający wymaga 2 dostaw o mocy min 50 kW a postępowanie dotyczy mikro instalacji o mocy do 50 kW. Montaż mikro instalacji odbywa się na innych zasadach, uproszczonych. Wskazanie dostawy o mocy min 50 kW nie ma odniesienia do przedmiotu postępowania natomiast wyeliminują znaczną ilość firm monterskich.

2. Proszę o wskazanie zakresu wielkości instalacji fotowoltaicznej od 49,5 kW do 49,9 kW. Wskazanie konkretnej instalacji o mocy 49,9 kW znacząco zawęży dobór podzespołów (modułów) co prowadzi do ograniczenia jej konkurencyjności.

3. Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający wskazuje okres gwarancji jako jedyny minimalny parametr podzespołów fotowoltaicznych. Mowa o :

-panel fotowoltaiczny okres 120 miesięcy

-inwerter okres 120 miesięcy

- konstrukcja okres 120 miesięcy


-prace montażowe okres 120 miesięcy

Prosimy również o potwierdzenie ,że Zamawiający zaakceptuje podzespoły wskazane w projekcie spełniające powyższe parametry.”

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Ad. 1. W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy, Zamawiający doprecyzowuje zmieniając treść warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.2.2. SIWZ w następujący sposób:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawiają wykaz minimum 2 dostaw z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 48 kWp lub powyżej każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzonych referencjami lub protokołami odbiorów poprzednio Zamawiających.



Ad. 2.

Zamawiający określił w SIWZ wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy około 49,9 kWp, zatem dopuszcza do wykonania mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy w zakresie od 49,5 kWp do 49,9 kWp.

Ad. 3.

Okres gwarancji nie jest jedynym minimalnym parametrem podzespołów fotowoltaicznych. Wymagane parametry podzespołów fotowoltaicznych określone są w: OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK A (SIWZ_19_2023, str. 45-50).

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Grzegorz Banaszewski