

CA

Poznań, dnia 25.06.2024

KARTA SERWISU TECHNICZNEGO Nr 2CA/S-20/2024

Zleceniodawca : Uniwersytet Ekonomiczny

60-967 Poznań, al. Niepodległości 10

Adres :

Numer zlecenia : umowa CRU-092/03/2024 Data: 18.03.2024r

Temat serwisu : Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, wydzieleni pożarowych, DSO  
budynek Collegium Altum, ul. Powstańców Wlkp. 16

Rodzaj serwisu : Konserwacja: w II kwartale 2024r.

Zgłoszone usterki :

ZLECENIODAWCA

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo  
Instalacji Alarmowych

„AMERAL” Sp. z o.o.

1895 Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

tel. 61 8560867, biuro@ameral.com.pl

779-00-01-999 REGON 630513246...

WYKONAWCA

#### UWAGI:

W przypadku naprawy gwarancyjnej:

1. Producent aparatury :
2. Data produkcji :
3. Data sprzedaży :
4. Nr karty gwarancyjnej :
5. Nr fabryczny :
6. Dotyczy zlecenia montażowego nr :

**Opis wykonanych czynności :**

..... Sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji (zdarzeń).....  
..... Sprawdzenie, czy nadzorowanie linii dozorowych przez CSP funkcjonuje prawidłowo.....  
..... Sprawdzenie centrali wraz z układem zasilania podstawowego i rezerwowego.....  
..... Sprawdzenie zasilania linii dozorowych określone przez producenta w DTR.....  
..... Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania- sprawdzenie wartości napięć, sprawdzenie połączeń.....  
..... Sprawdzenie działania 25% czujek oraz ostrzegaczy pożarowych z 1609 szt.....  
..... Sprawdzenie działania systemu DSO.....  
..... Sprawdzenie systemu wydzieleni pożarowych.....  
..... Sprawdzenie transmisji sygnałów alarmowych do PSP.....

**Opis wykonanych prac dodatkowych :**

**ROZLICZENIE KOSZTÓW SERWISU :**

**1. Zużyte materiały :**

Nr	Nazwa materiału	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość

RAZEM : 0,00 zł

**2. Inne koszty :**

3. Koszty dojazdu : .....km x ..... stawka za km

4. Robocizna : .....ilość godzin x .....stawka rob/godz.

5. Konserwacja stała zgodnie z umową: konserwacja w miesiącu: **II kwartał 2024r.** 2 687,55 zł

OGÓŁEM KOSZT SERWISU TECHNICZNEGO 2 687,55 zł



podpis wyceniającego

**Stwierdza się, że serwis techniczny został wykonany należycie, urządzenia są sprawne technicznie.**

KONSERWATOR  
AMERAL Sp. z o.o.

Tomasz Lemiesz

.....  
podpis wykonującego serwis

25.06.2024r.  
.....  
data

.....  
podpis zleceniodawcy