



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ciąg pieszo–jezdny



3 cm	mieszanka garnitowa (kamienna) 0–8 mm
5 cm	kliniec kamienny 5,0–31,5 mm
15 cm	podbudowa zasadnicza tłuczniova –kruszywo łamane 31,5/63,5 mm
10 cm	warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm

–	kostka granitowa 8/10cm
5 cm	podsyppka cementowo-piaskowa
15 cm	ława z oporem z betonu C 16/20

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ciąg pieszy



3 cm	mieszanka garnitowa (kamienna) 0–8 mm
5 cm	kliniec kamienny 5,0–31,5 mm
10 cm	podbudowa zasadnicza tłuczniova –kruszywo łamane 31,5/63,5 mm
10 cm	warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm

–	kostka granitowa 8/10cm
5 cm	podsyppka cementowo-piaskowa
15 cm	ława z oporem z betonu C 16/20

CIGNUS architektura	PRACOWNIA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA UL. ARMII KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZECOM		
	INWESTOR:	OBIETK:	
GMINA STRZECOM RYNEK 38, STRZECOM		PARK W ROGOŹNICY, DZ. NR 203/4, 203/6, 203/8	
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT REWITALIZACJI DAWNEGO PARKU DWORSKIEGO W ROGOŹNICY		
PROJEKTOWAŁA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	DATA:
	mgr inż. arch. ANNA KALINOWSKA	01/03/DIA	10.2019
	mgr inż. arch. KATARZYNA KUCHARZYSZYN –		10.2019
	mgr inż. GRZEGORZ POTONIEC	184/02/DUW	10.2019
SKALA:	RYSUNEK:		
1:20	NAWIERZCHNIA - CIAGI PIESZE I JEZDNE		
		NR RYS.:	A4