

IR.272.15.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych*

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 2015B od m. Kołaki Kościelne do m. Szczodruchy**” Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając w imieniu Powiatu Zambrowskiego, jako Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych udziela - w ramach wyjaśnienia treści SIWZ- następującej odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

### Pytania:

W związku z w/w postępowaniem przesyłamy następujące pytania:

1. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny, przekroje konstrukcyjne, SST. Dokumentacja ta jest niezbędna do wykonania rzetelnej wyceny planowanych robót.
2. Zwracamy się z prośbą o podanie kategorii ruchu projektowanego odcinka drogi.
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie planu orientacyjnego oraz planu sytuacyjnego.
4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych projektowanej konstrukcji.
5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu i rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do warstwy wiążącej oraz do warstwy ścieralnej.
6. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać wycinki drzew, a jedynie karczowanie pni i zakrzaczeń.
7. Dot. poz. 11 przedmiaru - „Stabilizacja podłoża z gruntu rodzimego cementem do  $R_m=1,5\text{MPa}$  przy użyciu zespołu do stabilizacji; grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm” - Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania stabilizacji metodą mieszania na miejscu czy metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
8. Dot. poz. 12 przedmiaru - „Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu” - Czy Zamawiający zezwala na użycie do warstwy podbudowy kruszywa łamanego C50/30?

### Odpowiedź:

Ad. 1. Zaplanowane do wykonania roboty obejmują remont drogi w stanie istniejącym. Wyceny planowanych robót należy dokonać na podstawie załączonych do postępowania przedmiarów robót, obejmujących swoim zakresem wszystkie czynności, niezbędne do wykonania zamówienia.

Ad. 2. Odcinek drogi objęty remontem posiada kategorię ruchu KR2.

Ad. 3. Do niniejszego wyjaśnienia załączamy plan orientacyjny przedmiotowego odcinka drogi.

Ad. 4. Konstrukcja remontowanej drogi obejmuje:

- nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej – gr. 6 cm ,
- podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 15 cm,
- grunt rodzimy stabilizowany cementem do  $R_m=2,5\text{MPa}$  – gr. 15 cm

Ad. 5. Należy zastosować asfalt 50/70, do warstwy wiążącej beton asfaltowy AC16W, do warstwy ścieralnej AC11S

Ad. 6. Planowane do wykonania roboty nie obejmują swoim zakresem wycinki drzew. W cenie oferty należy uwzględnić tylko karczowanie zakrzaczeń i pni drzew już usuniętych z pasa drogowego.

Ad.7. Przedmiar robót przewiduje stabilizację gruntu cementem w miejscu prowadzenia robót.

Ad.8. Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych, kruszyw łamanego C 50/30.

Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

WICESTAROSTA  
Sebastian Orłowski