

ZP.271.13.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego na terenie Gminy Miechów”.

INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

EDYCJA 8/2023/5221/POLSKILĄD

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

1. Czy na całej trasie inwestycji jest wymagane dostosowanie oświetlenia ulicznego do wytycznych normy PN-EN 13201

Na odcinku od DW 783 odc 350 km: 0+247,38 do DW 783 odc 350 km: 1+008,62 brak oświetlenia ulicznego na słupach PGE, lub lampy znajdują się po południowej stronie drogi za linią drzew.

Czy w powyższym przypadku ma zastosowanie punkt PFU 1.2.2.12. Oświetlenie uliczne „Oświetlenie uliczne

Do wyznaczenia klasy oświetlenia ulicznego należy posłużyć się wytycznymi normy PN-EN 13201. Na potrzeby opracowania PFU przyjęto klasę oświetlenia – M4. Ostateczny wybór klasy oświetlenia dróg należy do projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Klasa oświetlenia M4 dotyczy wymagań wizualnych stawianych przez kierowców pojazdów silnikowych na drogach, z całym spektrum dopuszczalnej prędkości ruchu pojazdów (od niskich ≤ 40 km/h do bardzo wysokich ≥ 100 km/h).

Należy zaprojektować specjalne oprawy oświetlenia wyposażone w źródło światła typu LED. Oprawy muszą współpracować z centralnie sterowanym i inteligentnym system oświetlenia ulicznego (w przypadku występowania). Słupy oświetlenia zaprojektować aluminiowe pokryte farbą anti-graffiti i anti-plakat do wysokości 2,5 m. Słupy należy również zabezpieczyć elastomerem do wysokości 1 m. Słupy oświetlenia montować na prefabrykowanych betonowych fundamentach o parametrach zgodnych z wytycznymi producenta słupów”.

Czy punkt PFU 1.2.2.12. Oświetlenie uliczne

„Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w ramach rozbudowy dróg należy przewidzieć przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, polegającą na przebudowie słupów kolidujących z inwestycją oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. „Należy rozumieć jako wybudowanie nowych odcinków sieci wg wytycznych gestora sieci”. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadkach niemożliwości podłączenia do sieci OSD oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych, oświetlenia przejazdów dla rowerów lampami autonomicznymi hybrydowymi wyposażonymi w panele PV i turbiny wiatrowe

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.2.12 oświetlenie uliczne należy przewidzieć przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego polegającą na przebudowie słupów kolidujących z inwestycją oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów do rowerów.

Nie przewiduje się budowy i dostosowania oświetlenia ulicznego do wytycznych normy PN-EN 13201 na całej trasie inwestycji .

Na potrzeby projektu należy przyjąć klasę oświetlenia ulicznego dostosowaną do dopuszczalnej prędkości ruchu pojazdów na tym odcinku drogi.

Nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia ulicznego na odcinkach inwestycji gdzie oświetlenia obecnie nie ma, poza doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów do rowerów.

W przypadku gdy istniejące oświetlenie uliczne znajduje się po południowej stronie drogi należy tylko zaprojektować wymianę istniejących opraw oświetleniowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość w przypadkach niemożności podłączenia do sieci OSD do budowywanego oświetlenia ulicznego w szczególności oświetlenia przejść dla pieszych , oświetlenia przejazdów dla rowerów lampami autonomicznymi hybrydowymi wyposażonymi w Panele PV i turbiny wiatrowe.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2024 r. o godz. 10:00.

<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID 938954.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 10:05