

GKŚO.I.271.1.2022

Kiwity , dnia 14.02.2022r.

Zamawiający

Gmina Kiwity

Kiwity 28,

11-106 Kiwity

NIP: 743-19-13-795

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity gmina Kiwity, woj. warmińsko-mazurskiej**”

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. Proponowane piece akumulacyjne nie występują już w ofercie rynkowej. Czy można zastosować zamienniki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników spełniających minimalne wymagania.

2. Dostawa lampy przenośnej. Proszę o określenie rodzaju lampy akumulatorowej, strumienia świetlnego.

Odpowiedź: Dotyczy lampy przenośnej na 24V ze źródłem światła 24V.

3. Jak przygotować zakończenie przyłączy elektrycznych do projektowanej studni SW3?

Odpowiedź: Zakończyć kabel w skrzynce z tworzywa sztucznego IP65.

4. Prosimy o potwierdzenie że mają być dwa agregaty prądotwórcze - jeden stacjonarny , a drugi przenośny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 10.02.2022r. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego (1 szt/kpl/kompl) przenośnego agregatu prądotwórczego o mocy 50 kVA.

**Zamawiający informuję że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Z upoważnienia Wójta

Robert Rozmysłowicz  
Zastępca Wójta

