

Dobrzeń Wielki dnia: 2024-07-04

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0021
Chrościce 2 B-C.

Numer referencyjny: ZP.271.263.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z przedmiarem, inwestor przewiduje wykorytowanie drogi do głębokości 50 cm. Jednakże, podczas wizji lokalnej wykonawca stwierdził, że grubość warstwy humusu w kilku miejscach przekracza 70-80 cm. W związku z tym, czy w przypadku, gdy grubość warstwy humusu wynosi powyżej 50 cm, należy wykorytować drogę głębiej?

Jeśli zajdzie wtedy taka konieczność trzeba wykonać nasyp z piasku/pospółki?

Odpowiedź nr 1

Drogę należy wykorytować na głębokość zgodną z dokumentacją projektową, w związku z czym nie przewidujemy wykonania nasypu z piasku / pospółki.

Pytanie nr 2

Ponadto, czy inwestor dopuszcza zastosowanie na dolną podbudowę kruszywa o frakcji 31-63 zamiast przewidzianego kruszywa 0-63? Proponujemy zastosowanie

kruszywa dolomitowego lub węglanowego. Od ponad 30 lat budujemy oraz przebudowujemy drogi tłuczniowe dla gmin i lasów państwowych, i mamy bardzo dobre doświadczenie w stosowaniu tego rodzaju kruszywa na dolną podbudowę. W wyniku jego zastosowania osiąga się bardzo dobre wyniki nośności nawierzchni. Kruszywo frakcji 31-63 charakteryzuje się lepszą stabilnością i wytrzymałością, co przekłada się na dłuższą żywotność i mniejsze koszty utrzymania drogi w przyszłości. Dodatkowo, takie kruszywo jest mniej podatne na zmiany temperatury i wilgotności, co zapewnia większą trwałość nawierzchni.

Odpowiedź nr 2

Inwestor dopuszcza zastosowanie na dolną podbudowę kruszywa o frakcji 31-63 jednakże należy zastosować kruszywo bazaltowe lub szarogłaz. Inwestor nie dopuszcza zastosowania kruszywa dolomitowego lub węglanowego.

Pytanie nr 3

Proszę także o informację, czy inwestor dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu?

Odpowiedź nr 3

Inwestor dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu.

Pytanie nr 4

Dodatkowo, proszę o informację, czy inwestor przewiduje wykonanie warstwy odsączającej z piasku czy pospółki?

Odpowiedź nr 4

Inwestor nie przewiduje wykonania warstwy odsączającej z piasku czy pospółki. Warstwy konstrukcyjne należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający
Z-ca Wójta
Piotr Jonek

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.

2. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/937281> zamieszczono w dniu 04.07.2024r.