



JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964
ul. 11 Listopada 17/19, 00-909 Warszawa



Warszawa, 17 maja 2022 r.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 biurowo-sztabowego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie”.

Szanowni Państwo,
Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Ustawą”, zamieszcza na stronie internetowej treść zapytania które wpłynęło w dniu 29.04.2022 r. wraz z odpowiedzią.

Pytania:

„Dzień dobry Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizie przedmiaru, mamy kilka pytań: Czy po wykuciu z okien krat i wielce prawdopodobnym uszkodzeniu cegły, należy wymienić cegłę na nową, czy cegła ma być kitowana? Czy cegły, które mają uszkodzone lico idą również do wymiany, czy tylko uszkodzone w znacznym stopniu w/g przedmiaru wydaje się, że tylko cegły uszkodzone głębiej niż tylko lico Czy cegły w sklepieniu nad oknami o innym odcieniu bieli mają być scalone kolorystycznie, czy zostają w obecnej formie? Jeżeli tak to proszę podać metodę Czy zaprawa cementowa w otworach okiennych i drzwiowych wychodząca na cegłę ma być usunięta, jeżeli tak to proszę podać metodę Czy cegła wymieniana/uzupełniana ma mieć identyczny wymiar jak oryginalna, trudne do zrealizowania gdyż wypał w cegielni w trakcie sezonu trwa bardzo długo więc czas realizacji zadania może zostać nie utrzymany z tego powodu Jaką technologię zastosować przy uzupełnieniu tynków jaki system tynków ? Po piaskowaniu ścian cokołu z tynku, zostanie zatarta forma wykończeniowa tynku(wzór), czy nie należałoby jeden element cokołu wyczyścić przy pomocy np chemii i parownicy żeby zachować formę i z niej zrobić formę na cały cokół, lub też cały cokół oczyścić zaproponowaną metodą? Przewody po demontażu wracają te same i czy umieszczamy je w peszlu?,”

Odpowiedzi:

- Ad 1. Uszkodzone cegły po demontażu krat okiennych należy wymienić.
Ad 2. Należy wykonać naprawy powierzchniowych uszkodzeń lica cegły, a w miejscach gdzie uszkodzenia są na tyle głębokie i powodują pogłębiające niszczenie

- struktury budulca lub po wykonanym czyszczeniu pojawią się uszkodzenia należy je wymienić na nowe.
- Ad 3. Wszystkie pobielenia elewacji występujące na gzymsach nad oknami należy czyścić tak, aby przywrócić kolor naturalny cegły i ujednolicić z kolorem całej elewacji.
- Ad 4. Zaprawę cementową wychodzącą na cegłę, która nie zostanie usunięta podczas czyszczenia elewacji należy usunąć np. ręcznie metodą mechaniczną lub chemiczną (dostępnym na rynku środkiem do rozpuszczania betonu i zaprawy).
- Ad 5. Cegła wymieniana/uzupełniana według zaleceń Konserwatora Zabytków powinna zachować identyczny wymiar lub jak najbardziej zbliżony.
- Ad 6. Dokumentacja nie zakłada wykonania tynków.
- Ad 7. Należy przyjąć metodę czyszczenia cokołu z pobielenia wskazaną w dokumentacji.
- Ad 8. Dokumentacja nie zakłada stosowania peszli.