

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

Lp	Rodzaj pomieszczenia	V [m ³]	Ilość osób [n]	Wsp. ilości [m ³ /h]	Ilość wymian n _n [h ⁻¹]	Ilość wymian n _w [h ⁻¹]	Ilość pow. L _n [m ³ /h]	Ilość pow. L _w [m ³ /h]	Oznaczenie układu	N/W
15	Pom.2.15-Komunikacja_2	45,7	4	30	2,63	0	120	0	N3-W3	N
19	Pom.2.19-Pokój_Kadra	47,7	2	30	1,26	1,26	60	60	N3-W3	N+W
21	Pom.2.21-Komunikacja_2A	100	4	30	1,2	0	120	0	N3-W3	N
22	Pom.2.22-Pokój	85,6	4	30	1,4	1,4	120	120	N3-W3	N+W
23	Pom.2.23-Pokój	71,2	4	30	1,69	1,69	120	120	N3-W3	N+W
24	Pom.2.24-Pokój	77,7	4	30	1,54	1,54	120	120	N3-W3	N+W
25	Pom.2.25-Pokój	75,5	4	30	1,59	1,59	120	120	N3-W3	N+W
26	Pom.2.26-Pokój	80,4	3	30	1,12	1,12	90	90	N3-W3	N+W
27	Pom.2.27-Pokój	60,8	4	30	1,97	1,97	120	120	N3-W3	N+W
28	Pom.2.28-Pokój	79,8	4	30	1,5	1,5	120	120	N3-W3	N+W
29	Pom.2.29-Pokój	94,1	4	30	1,28	1,28	120	120	N3-W3	N+W
			41				1230	990		

TABELA NR 3