



W-1.43.2.226.2024.1.ZK
Dot. 258/24

Warszawa, dnia 26.11.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 87+869 (88+276) do km 88+114 (88+521) oraz od km 88+701 (89+108) do km 89+669 (90+076)– nr postępowania 258/24

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedź.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw wiążącej o uziarnieniu 0/16 na ułożonej geosiatce z mieszanki, z zachowaniem wskazanych w SST wymagań dotyczących warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstw wiążących o uziarnieniu 0/16 na ułożonej geosiatce z mieszanki. Zgodnie z dokumentami załączonymi do postępowania warstwy wiążące należy wykonać o uziarnieniu 0/22

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłąkowski