

Grodzisk Wlkp. , dnia
(Miejscowość)

26.07.2019r.
(Data)

GK.6630.277.2019
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Za zgodność z oryginałem

10. 09. 2019

Tomasz Nowak

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 725 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.

w dniu

26.07.2019r.

w

(data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady
koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Renata Zmuda-Sadowska

(Imię i nazwisko przewodniczącego
narady)

Geodeta Powiatowy

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630.277.2019
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	sieć wodociągowa z przyłączami sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Słocin dz. 23/39, 23/44, 23/53, 23/48, 23/79
Wnioskodawca	Tomasz Nowak Projektowanie i Nadzór Instalacji Sanitarnych Słocin 145A 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP 9950055865 REGON 366102576

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.07.2019r.

Geodeta Powiatowy

Renata Zmuda-Sadowska

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK Wlkp.
tel: 61 44 62 628

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów	Stanowiska uczestników narady Uwagi i zalecenia lub informacja o przyczynach braku uczestnictwa w naradzie podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Gazownia w Nowym Tomyślu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt techniczny sieci gazowej należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 2. Projekt techniczny przyłączy gazowych do 10 m³/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Nowym Tomyślu. 3. Projekt techniczny przyłączy gazowych powyżej 10 m³/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 4. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. 5. Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c. 6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c. 7. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Nowym Tomyślu ul. Komunalna 4, 64-300 Nowy Tomyśl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej. 8. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c. 9. Zakres drogowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. 10. Projektowane przyłącze ciepłota/sieć ciepłą należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową. 11. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych. <p><i>duchard du 63 51c</i></p>
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opalenica ul. 5 stycznia 8, 64-330 Opalenica	<p>W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Opalenica. W przypadku kolizji należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji.</p>
Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp.	<p>Projekt budowlany uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim / nie dotyczy</p> <p><i>26.07.2019</i></p> <p><i>Geodeta Powiatowy</i></p> <p><i>Renata Zmuda Sadowska</i></p>

- F
- Z
Z
- F
Z
- V
up
- P
po
- V
po
- Z

GK.
(Oz

<p>Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wlkp.</p>	<p><i>uzgodniono termin sieci i wytyczenie z przebiegiem, kompletny projekt z dołączoną licencją z GPE 1.2019</i></p> <p>KIEROWNIK TECHNICZNY DZIAŁU INWESTYCYJ mgr inż. Andrzej Pyłowski</p>
<p>Starostwo Powiatowe W Grodzisku Wielkopolskim Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych ul. Żwirki i Wigury 1/Rakoniewicka 40 62-065 Grodzisk Wlkp.</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną:</p> <p>Nie dotyczy</p> <p><i>Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych Dariusz Rusinek</i></p>

- Prace budowlane należy uzgodnić u właściciela, zarządcy drogi.
- Zajęcie terenu, który nie jest własnością inwestora w celu wykonania przyłącza wymaga odrębnego uzgodnienia z właścicielem.
- Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie – odkryte przewody zabezpieczyć.
- Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac.
- Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie – należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela branżowego.
- Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień.

Grodzisk Wlkp.

26. LIP 2019

(miejscowość)

dn.

(data, podpis Przewodniczącego narady koordynacyjnej)

Geodeta Powiatowy
Renata Zmuda-Sadowska

Za zgodność z oryginałem

GK.6630.277.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

10. 09. 2019

Tomasz Nowak

*ZA ZGODNOŚĆ
26.07.2019*
Geodeta Powiatowy
Renata Zmuda-Sadowska

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WŁKP.
tel. 61 44 52 528