

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Prosimy o uznanie i akceptację opisaną przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako lepszy lub co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym stadiony ze Świadectwami PZLA Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014

- Grubość całkowita [mm] min. 13 mm
 - Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1
 - Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75
 - Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36
 - Odształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7
 - Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6
 - Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4
 - Opór poślizgu [PTV]:
Nawierzchnia sucha - 85
Nawierzchnia mokra - 59
- Dokumenty nawierzchni
- Atest PZH
 - Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
 - Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
 - Badania WA
 - Badania WWA
 - Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB
 - Certyfikat WA product
 - Karta Techniczna
 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej
- Prosimy o akceptację proponowanego przez nas rozwiązania.
Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie wymiany nawierzchni boiska sportowego.

**DYREKTOR
DEPARTAMENTU INWESTYCJI**

Grzegorz Przygoda

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Agata Kosiorek

STARSZY INSPEKTOR

Monika Gwiazdowska

KIEROWNIK REFERATU

Justyna Rzezycka