

Urząd Miejski w Dębicy  
ul. Ratuszowa 2  
39-200 Dębica

WS.710.238.2022

Dębica, 02.11.2022 r.

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w Dębicy**

Na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 3320) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), a także w związku z wnioskiem znak: IMI.7011.11.13.2022.MW z dnia 26.10.2022 r. (data wpływu: 27.10.2022 r.), Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. zapewnia dostawę wody do nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Księdza Kołłątaja 8, nr dz. 757/1 obr. 4 /budynek Przedszkola Miejskiego nr 10 w Dębicy/ na następujących warunkach:

### **I. Przyłącz wodociągowy:**

1. Miejsce włączenia: istniejący wodociąg PE dn 50 mm, dz. nr 757/1 obr. 4 przy ul. Księdza Kołłątaja /**działka właściciela**/ oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.  
Ciśnienie statyczne w przedmiotowej lokalizacji wynosi od 4,9 do 5,1 bara.
2. Dane techniczne: przyłącz należy zaprojektować z rur stal ocynk., o średnicy obliczonej przez projektanta.  
Włączenie do istniejącej sieci wykonać należy poprzez złączkę.  
Wodomierz należy umieszczać w konsoli: w w/w budynku, na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.  
Na przewodzie wodociągowym ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową, której końcówki należy wyprowadzić do skrzynek, a na wysokości około 0,4 m nad przewodem należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego.  
Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewnętrznej, należy umieścić zawór antyskażeniowy.  
W przypadku zapotrzebowania na wodę do celów ppoż. należy zaprojektować oddzielną instalację do celów ppoż., a projekt musi spełnić wymogi określone w obowiązujących normach oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

## II. Informacje formalno-prawne:

1. Wybudowane przyłącze wody pozostanie własnością Usługobiorcy. Przyłącze będące w posiadaniu Wodociągów Dębickich będzie utrzymywane przez Wodociągi Dębickie.
2. Warunkiem wykonania instalacji ppoż. jest wykonanie nowego przyłącza wody od ww. istniejącego wodociągu. Należy wykorzystać trasę projektowanego wodociągu.
3. Włączenie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej wykonają Wodociągi Dębickie lub przedstawiciel wykonawcy pod nadzorem Wodociągów Dębickich po przedstawieniu przez właściciela protokołu odbioru i umowy, oraz po zgłoszeniu gotowości technicznej przyłącza.
4. Po odbiorze technicznym Wodociągi Dębickie zamontują wodomierz w miejscu dla niego przeznaczonym.
5. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzeniu w wodę.  
Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku współwłasności umowa może być zawarta z współwłaścicielem posiadającym ponad 50% udziału.
6. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w dacie wpisanej na wniosku przez Wnioskodawcę.
7. Projektant wykona obliczenia wydajności, w przypadku zbyt małej średnicy przyłącza do celów ppoż. należy wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie warunków na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z włączeniem do istniejącego wodociągu o większej średnicy.

- III. Niniejsze warunki są integralną częścią projektu budowlanego i są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

**KIEROWNIK**  
Wydziału Sieci Wod-Kan

*Andrzej Tokarczyk*

Opracowała: Małgorzata Lewandowska

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik graficzny

1 x a/a

