


Uwagi:
- na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych. Dojścia te powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.


 ława i stopnie kominarskie

 panele fotowoltaiczne 100x166cm



LEGENDA

ZK  złącze kontrolne
— drut stalowy ϕ 8 mm

BRANŻ: ELEKTRYCZNA			
TEMAT RYSUNKU: Instalacja odgromowa - rzut dachu			
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Fatra upr. nr. PDK/0193/PWOE/06		POPRZ. SPRACOWZAJĄCY mgr inż. Marcin Janocha upr. nr. MAP/0050/PWOE/10	
DATA: CZERWIEC 2019	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: R/E8	NR STRONY:
			
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BILNACZEJ BUDYNEK B adres: 34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 odręb. Krośnice n/D, jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D			