

Nr pom.	Opis pomieszczenia	$\theta_{int}$ [°C]	$\Phi_{HL}$ [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzgl. dodatku na zaw. termostat [W]
1.01	Klatka schodowa 1.01	20	643	643	739
1.02	Pok. kierownika 1.02	20	1170	1154	1327
1.03	Sekretariat 1.03	20	865	953	1086
1.04	Księgownia 1.04	12,7	518	636	731
1.05	Pok. pracownika 1.05	20	1052	1101	1268
1.06	Pok. pracownika 1.06	20	868	934	1074
1.07	WC 1.07	20	57	227	261



**LEGENDA:**

PRZEWÓD ZASILAJĄCY CO

PRZEWÓD POWROTNY CO

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RURIOWY

... W

EFFEKTYWNA MOC GRZEWCA GRZEJNIKÓW

∞

G4

PION GRZEWczy

↑↑

ODPOWIEDZIENIE PIONÓW

●

POMPA

ROZDZIELACZ LOKALNY

- UWAGA:**
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONE PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
  - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI T.J. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW
  - WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
  - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
  - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
  - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
  - ODPOWIEDZIENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
  - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
  - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓT I INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH,
  - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI, którymi odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO RDUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25

OBRĘB:

KROŚCIENKO ND, JEDN. EWID. 121106\_2 KROŚCIENKO ND

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWcze

RYSYNIEK:

RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT:

mgr inż. PIOTR WOJTCZYK

UPR. NR:

MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY:

UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

DATA:

06-2019

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

STANISŁAW ŻMUDA

tel. 693 400 703 [sinstal@wp.pl](mailto:sinstal@wp.pl)