Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ_{int} [°C]	Φ_{HL} [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzg. dodatku na zaw. termostat [W]
0.01	Wiatrołap 0.01	20	**343**	**343**	394
0.02	Klatka schodowa 0.02	20	**618**	**618**	711
0.03	Pom. gospodarcze 0.03	20	**131**	**90**	104
0.04	WC dla os. niepełnospraw. 0.04	20	**163**	**210**	242
0.05	Pokój socjalny 0.05	20	**619**	**558**	642
0.06	Pom. przyjęc interesantów 0.06	20	**727**	**777**	894
0.07	Kotłownia ze skł. opału 0.07	20	**1073**	**1073**	1234
0.08	Pom. na odpady stałe 0.08	12	**363**	**363**	417
0.09	Pom. zakładu komunalnego 0.09	20	**1102**	**1425**	1639
0.10	Szatnia brudna 0.10	20	**358**	**433**	498
0.11	Łazienka 0.11	24	**565**	**437**	503
0.12	Szatnia czysta 0.12	20	**230**	**187**	215



NAWIEW DO KOTŁOWNI

KOCIOŁ NA PELET O MOCY 25 kW NISKOCISNIENIOWY I NISKOTEPERATUROWY WYPOSAŻONY W CHŁODNICĘ WODNĄ

ROZDZIELACZ LOKALNY - 3 OBIEGI GRZEWCZE:
- OBIEG GRZEWCZY GRZEJNIKOWY
- OBIEG ZASILANIA PODGRZEWACZA C.W.U.
- OBIEG ZASILANIA NAGRZEWNICY WODNEJ

NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ

LEGENDA:

- PRZEWÓD ZASILAJACY CO
- PRZEWÓD POWROTNY CO
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RUROWY
- ... W — EFEKTYWNA MOC GRZEWCZA GRZEJNIKÓW
- ∞ G4 — PION GRZEWCZY
- ODPOWIETRZENIE PIONÓW
- POMPA
- ROZDZIELACZ LOKALNY

UWAGA:

- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁACZONE PRZY POMOCY POŁACZEŃ ZAPRASOWANYCH
- PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI TJ. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY
obiekt poddany postępowaniu

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PARTERU	1:100	G1-B

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	mgr inż. PIOTR WOJTCZYK UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03	06-2019

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl