


Uwagi:

- szczególnie wykonania i zbrojenia ław fundamentowych wykonąć zgodnie z projektem branżowym konstrukcji

górny poziom ław

$$\frac{-1}{1.30} \text{ dolny poziom ław}$$



LEGENDA

bednarka ocynkowana FeZn 25x4

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTĘPIWKAMI POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BŁIŹNACZEJ		BUDYNEK B	
34-450 Kościelisko nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 obręb Kościelisko nD, jedn. ewid. 121106_2 Kościelisko nD		adres:	
BORN ZA		ELEKTRYCZNA	
TEMAT PROJEKTU:		Uzielenienie fundamentowe - rzut fundamentów	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Fata	POPSIS:	
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06		POPSIS:	
SPRAWDZĄCY:	mgr inż. Marcin Janocha	POPSIS:	
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10		POPSIS:	
DZIAŁA:	SKALA:	NR WRSKADU:	NR STRONY:
2019	1:100	R/E4	