


oświetlenie pom. 1.02  
 $P_i=0,148$  [kW]  $I_s=0,7$  [A]  
 oświetlenie pom. 1.03  
 $P_i=0,148$  [kW]  $I_s=0,7$  [A]  
 oświetlenie pom. 1.04  
 $P_i=0,111$  [kW]  $I_s=0,6$  [A]  
 oświetlenie pom. 1.05  
 $P_i=0,148$  [kW]  $I_s=0,7$  [A]  
 oświetlenie pom. 1.06  
 $P_i=0,148$  [kW]  $I_s=0,7$  [A]  
 oświetlenie AW, EW  
 $P_i=0,1$  [kW]  $I_s=0,5$  [A]

gniazda 1 f pom. 1.02  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]  
 gniazda 1 f pom. 1.03  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]  
 gniazda 1 f pom. 1.04  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]  
 gniazda 1 f pom. 1.05  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]  
 gniazda 1 f pom. 1.06  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]  
 gniazda 1 f pom. 1.07  
 $P_i=2,0$  [kW]  $I_s=9,4$  [A]

## R2

$P_i = 12,8$  [kW]  
 $P_s = 7,7$  [kW]  
 $I_s = 12,0$  [A]

U=230/400 V  
 SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
 UKŁAD SIECIOWY: TN-S



## BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B

adres:  
 34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy  
 nr dz. ewld. 11029/2, 11029, 271, 274/25  
 obręb: Krościenko n/D,  
 jedn. ewld. 121106\_2 Krościenko n/D

BRANŻA:

**ELEKTRYCZNA**

TEMAT RYSUNKU:

Schemat rozdzielni R2

PROJEKTANT:

**mgr inż. Marek Fałta**  
 upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

PODPIS:

DATA:

CZERWIEC  
 2019

SKALA:

-

NR RYSUNKU:

R/E3

NR STRONY: