



Rozdzielnia 36 M

**R1**

$P_i = 13,9$  [kW]  
 $P_s = 8,0$  [kW]  
 $I_s = 12,4$  [A]

U=230/400 V  
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
 UKŁAD SIECIOWY: TN-S



<b>BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B</b> <small>adres:          34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy          nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25          obręb: Krościenko n/D,          jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D</small>			
BRANŻA: <b>ELEKTRYCZNA</b>			
TEMAT RYSUNKU: Schemat rozdzielni R1			
PROJEKTANT: <b>mgrInż. Marek Fałta</b> upr. nr. PDK/0193/PWOE/06			PODPIS:
DATA: CZERWIEC 2019	SKALA: -	NR RYSUNKU: R/E2	NR STRONY:
 <b>ARCHITEKTURA</b>			