



Goczałkowice - Zdrój dn. 21.11.2023r.

ZP.382.30.2023.18.AW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na przebudowę zabytkowego pawilonu WRZOS wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju (znak sprawy: ZP.382.30.2023)

Uprzejmie informujemy, iż wpłynęło zapytanie do SWZ na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Branża elektryczna. W opisie technicznym widnieje zapis o połączeniu central pożarowych kablem światłowodowym z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej. W przypadku gdy będzie ona niezdatna do wykorzystania konieczne będzie wykonanie nowej. Proszę o informację w jakiej technologii (przewiert, przecisk, wykop itd.) przejście trasy przez deptak przewiduje Zamawiający ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku gdy niemożliwe okaże się wykorzystanie istniejącej kanalizacji kablowej i konieczny okaże się wykop to roboty te zostaną rozliczone jako dodatkowe na podstawie kosztorysu różnicowego. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w jakiej technologii. Na dzień dzisiejszy należy wycenić pozycję ujętą w przedmiarze.

2. Branża elektryczna. W dokumentacji technicznej brak jest wydanych opraw oświetlenia podstawowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie należy wyceniać opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. Oprawy to zostaną dopiero dobrane przez przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków na etapie realizacji.

3. Branża elektryczna. W opisie technicznym Zamawiający wymaga realizację oświetlenia podstawowego po przez użycie istniejących opraw żyrandolowych poddanych renowacji. Proszę o informację, które oprawy mają zostać poddane renowacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze nie ma pozycji związanej z renowacją opraw oświetleniowych i żadnych takich prace nie należy wyceniać.

4. Branża elektryczna. W opisie technicznym Zamawiający wymaga realizację oświetlenia podstawowego po przez użycie istniejących opraw żyrandolowych poddanych renowacji. W czasie odbytej wizji stwierdzono, że nie we wszystkich pomieszczeniach występują oprawy żyrandolowe oraz niewystarczającą ilość oświetlenia podstawowego niezbędnego do spełnienia norm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

5. Branża elektryczna. W opisie technicznym Zamawiający wymaga realizację oświetlenia podstawowego po przez użycie istniejących opraw żyrandolowych poddanych renowacji. W naszej



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 ● Regon 000291888 ● Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



ocenie istniejące oprawy nie nadają się do ponownego montażu. Proszę o informację jakie działania przewiduje Zamawiający w przypadku takiej sytuacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

6. Branża elektryczna. W przedmiarze brak pozycji dotyczących opraw oświetlenia podstawowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

7. Branża elektryczna. Zgodnie z zapisami z opisu technicznego instalacje w budynku należy prowadzić podtynkowo. Wynika z tego konieczność bruzdowania w ścianach o konstrukcji muru pruskiego oraz wycinanie w belkach będących elementami takiego muru. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadom i dopuszcza bruzdowanie w ścianach o konstrukcji muru pruskiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

7. Ostateczny sposób prowadzenia przewodów zostanie ustalony po dokonaniu odkrywek, skuciu tynków wewnętrznych i zostanie rozliczony powykonawczo. Na dzień dzisiejszy w wycenie proszę założyć zgodnie z projektem i przedmiarem.

8. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert wyznaczając nowe terminy:

termin składania ofert na dzień: 27.11.2023r. godz. 12:00;

termin otwarcia ofert na dzień: 27.11.2023r. godz. 12:30;

Z poważaniem



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 ● Regon 000291888 ● Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

