

RID.V.271.1.2023

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Przebudowa drogi we wsi Rychnów**”, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ogłoszonego dnia 20 stycznia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00046676/01.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytania jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Treść pytania:

Czy Inwestor przewiduje dodatkowe odwodnienie drogi? Obecnie woda powierzchniowo rozlewa się bo terenie, po utwardzeniu nową nawierzchnią istnieje bardzo duże ryzyko podtopienia garaży.

Odpowiedź:

Sposób wykonania odwodnienia został opisany w projekcie budowlanym i zgodnie z jego treścią: *sposób odwodnienia projektowanych nawierzchni pozostaje bez zmian. Wody opadowe odprowadzone są powierzchniowo w przyległy teren. W celu usprawnienia odwodnienia zastosowano nawierzchnię z elementów ażurowych. Część wód opadowych (z odcinka 1, 2, 3) odprowadzona jest w kierunku istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 168.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania pozostaje bez zmian tj. **06 lutego 2023 r., do godz. 11.00**

Barlinek, dn. 31.01.2023 r.



BURMISTRZ
Dariusz Zielinski
Dariusz Zielinski