

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65 - 424 Zielona Góra
tel. (68) 45-64-714 fax. (68) 45-64-177

PROTOKÓŁ NR DR-GE.6630.83.2020.MC

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

| | |
|-----------------------|--|
| Przedmiot uzgodnienia | <u>przyłącze energetyczne nn (przewód energetyczny)</u> |
| Lokalizacja obiektu: | Zielona Góra ul. Jedności |
| Numer działki: | 257/3, 7/20 |
| Numer obrębu: | 19, 30 |
| Zleciennodawca: | ZPU "EL-STOL" Bolesław Grochowiecki 66-015 Zielona Góra, ul.Przylep-Akacyjowa 9 |
| Inwestor: | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 65-001 Zielona Góra, ul.Zjednoczenia 110 |
| Data wpływu wniosku: | 2020/03/10 |

Sprawa została przedstawiona na naradzie koordynacyjnej w dniu 13/03/2020

Na Naradzie koordynacyjnej ds. usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lokalizację obiektu uzgodniono POZYTYWNIEM Z UWAGAMI.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.), zwana dalej ustawą.

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ NARADĘ KOORDYNACYJNĄ

Uwagi jednostek branżowych są wyszczególnione w załączniku do niniejszego protokołu w punktach: 11,

UWAGI I ZALECENIA

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem zgodnie z ustawą.

Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia.

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, w których występuje kolizja.

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową.

O całkowitym zakończeniu w terminie względnie nie przystąpienie do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie uzgadniającego.

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

Załączniki:

- uwagi Uczestników Narady Koordynacyjnej
- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

z up. PREZYDENTA MIASTA

/ pieczęć i podpis /

Danuta Ciszewska

główny specjalista
w Biurze Geodezji i Katastru

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22

65 - 424 Zielona Góra

tel. (68) 45-64-714 fax. (68) 45-64-177

**UWAGI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ DO
PROTOKOŁU NR DR-GE.6630.83.2020.MC****z dnia 18/03/2020****Przedmiot uzgodnienia:** przyłącze energetyczne nn (przewód energetyczny)

| Lp. | Uczestnicy Narady Koordynacyjnej | Uwagi |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Miasto Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta Biuro Obrotu Nieruchomościami Podgórna 22 65-424 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 2 | Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta - Biuro Ochrony Środowiska Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 3 | Urząd Miasta Departament Rozwoju Miasta - Biuro Administracji Budowlanej ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 4 | Miasto Zielona Góra Departament Zarządzania Drogami-Biuro Zarządzania Pasem Drogowym Podgórna 22 65-424 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 5 | PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra Zjednoczenia 110B 65-120 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 6 | "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. Zjednoczenia 110A 65-120 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 7 | Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Okoniowa 16 91-498 Łódź | Uzgodniono bez uwag |
| 8 | NETIA S.A. Poleczki 13 02-822 Warszawa | Uzgodniono bez uwag |
| 9 | UPC Polska Sp. zo.o. Region Zielona Góra Stefana Wyszyńskiego 29 65-536 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |

UWAGI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ DO PROTOKOŁU NR DR-GE.6630.83.2020.MC Z DNIA 18/03/2020

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Komenda Miejska Policji Partyzantów 40 65-332 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 11 | ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra Prosta 15 65-783 Zielona Góra | Uzgodniono z uwagami: - prace ziemne w odległości < 3 m od urządzeń elektroenergetycznych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi SN wykonać próbne przekopy lokalizacyjne |
| 12 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gazownia w Zielonej Górze Zacisze 13 65-775 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 13 | ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra | Uzgodniono bez uwag |
| 14 | INNE UWAGI: | Uzgodniono bez uwag |

z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Ciszewska
główny specjalista
w Biurze Geodezji i Katastru

