



## Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

UNP: 0801-20-038040

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.20.2020

**Wykonawcy**

### **Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

*Sprawa dotyczy: postępowanie pn. Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, przy ul. Stanisława Staszica 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.*

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, przy ul. Stanisława Staszica 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.

#### **Pytanie 1:**

Czy Odstąpienie od wymogu konieczności wyposażenia wskazanych w PFU drzwi w uszczelki pęczniące i samozamykacze i nakazanie zaprojektowania w tym miejscu nowych drzwi o odporności EI 30/dymoszczelnych?

Uzasadnienie

Występuję z takim wnioskiem, ponieważ stan techniczny istniejących drzwi nie pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania, a ponadto nie ma możliwości udzielenia gwarancji na takie drzwi, oraz co bardziej jest istotne takie drzwi nie będą stanowić żadnej przegrody przeciwpożarowej. Drzwi i przegrody ppoż/dymoszczelne muszą posiadać stosowane certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie w miejsce drzwi, które wskazano w PFU jako do wyposażenia w uszczelki pęczniące i samozamykacze, nowych drzwi o zgodnej z przepisami przeciwpożarowymi ognioodporności.

W załączeniu uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie.

---

#### **Pytanie 2:**

W celu umożliwienia wyliczenia ceny ofertowej proszę o udostępnienie rzutów poszczególnych pięter w pliku dwg

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia w załączeniu posiadane Pliki dwg inwentaryzacji budowlanej z opisem technicznym dla budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli przy ul. Staszica 1.

---

**Pytanie 3:**

Czy drzwi ewakuacyjne na poziomie parteru należy wyposażyć w zamek rewersyjny umożliwiający ich zakluczenie a jednocześnie zapewniający ich automatyczne otwarcie w przypadku zadziałania systemu przeciwpożarowego?

**Odpowiedź:**

Tak, drzwi znajdujące się na poziomie parteru winny być wyposażone w zamek rewersyjny. W załączeniu uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie.

---

**Pytanie 4:**

Czy drzwi do toalet znajdujących się na korytarzu, przyległych do wysokiej klatki schodowej należy zaprojektować jako drzwi o odporności ogniowej z kratką napowietrzająca ppoż? Założenie PFU jest takie, że do istniejących drzwi, które nie posiadają klasy EI, należy dołożyć samozamykacz. Jednocześnie PFU stanowi, że drzwi te mają posiadać odporność EI 30. Należy je wymienić.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby zamontowane drzwi do toalet spełniały wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. W związku z powyższym jeżeli obecnie zamontowane drzwi do toalet nie spełniają wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i konieczna jest ich wymiana to Zamawiający wyraża na to zgodę.

W załączeniu uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie.

---

**Pytanie 5:**

Istniejące drzwi stanowiące przegrodę pomiędzy klatką schodową a długim korytarzem w części biurowej, z uwagi na swój zły stan techniczny nie stanowią przegrody EI. Należy je wymienić, jednocześnie zmieniając kierunek otwierania skrzydła w drugą stronę, tak aby nie kolidowały one w drodze ewakuacji. Czy należy zaprojektować nowe drzwi EI?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wymianę istniejących drzwi stanowiących przegrodę pomiędzy klatką schodową a długimi korytarzami w części biurowej na nowe.

W załączeniu uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie.

---

**Pytanie 6:**

Czy drzwi, o których mowa powyżej trzeba zaprojektować z elektrozamkiem wraz z instalacją elektryczną, tak aby pozostawały w pozycji otwartej, a w przypadku pożary zostały zwolnione? Takie rozwiązanie zapobiega powszechnie stosowanemu blokowaniu drzwi przez użytkowników, lub wypinaniu samozamykaczy, co pozbawia drzwi EI ich podstawowej funkcji polegającej na zapewnieniu szczelnej przegrody ppoż.

**Odpowiedź:**

Tak, drzwi należy zaprojektować z elektrozamykaczem wraz z instalacją elektryczną, tak aby pozostały w pozycji otwartej, a w przypadku pożaru zostały zwolnione.

W załączeniu uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w powyższym zakresie.

---

**Pytanie 7:**

Na rzutach stanowiących załącznik do PFU widoczne są ścianki i drzwi EI 30 (narysowane zieloną linią) znajdujące się przed ruchomymi przegrodami dymowymi. Czy stanowią one alternatywę i pozwalają na zaprojektowanie (do wyboru) ścianki z drzwiami lub kurtyny? Czy oba elementy podlegają wycenie?

**Odpowiedź:**

Wskazane na rzutach stanowiących załącznik do PFU ściany i drzwi EI znajdujące się przed ruchomymi przegrodami dymowymi stanowią alternatywę do wyboru dla projektanta.

---

Załączniki:

- Inwentaryzacja - rzuty i przekroje (plik dwg)

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” – modyfikacja z dnia 30.06.2020 r. (zmiany w powyższym pliku wyróżniono kolorem zielonym).

Z up. Dyrektora Izby Administracji  
Skarbowej  
w Zielonej Górze  
Naczelnik Wydziału

*Katarzyna Kasperczak*  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)