



Uwaga:

1. Wykonać obowiązujące połączenia wyrównawcze.
2. Oświetlenie przewodem YDYp 3x1,5mm²/750V p/t
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm²/750V p/t
4. Gniazda 3F przewodem YDYp 5x4 mm² p/t
4. Osprzęt hermetyczny na zewnątrz, w pom. kuchni, WC
5. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodnie z opisem
6. wiz z TR1 świetlity przewodem YDY 5x6mm²
7. Wykonać uziom TR1 o wartości min. 30 ohm

**Dodatkowa ochrona przed porażeniem - szybkie
wyłączenie zasilania układ TNS**

obiekt, adres, tytuł: Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie na działce nr 202/39, 207/11, 203/4 obręb Niezychowo, 89-340 Białosłiwie		
Inwestor: GMINA BIAŁOŚLIWIE ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłiwie		
projektował / opracował: elektryczne	nr uprawnień: Jacek Wawrzyniak NN8346/508/82	podpis:
nazwa rysunku: Instalacje wewnętrzne - parter (część przedszkola)		nr rys.:
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	2