



**Łukasiewicz**  
Górnośląski  
Instytut  
Technologiczny

Nr sprawy: DZ/0270/ZP-2/2024

Gliwice, dn. 27.02.2024 r.

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Dotyczy postępowania na: **„Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum zakładowe”**.

Zwracam się z pytaniem o sposób wentylowania pomieszczenia archiwum.

Rozumiem, że zapytanie brzmi "Zaprojektuj i wybuduj" ale jednak może wyspecyfikujecie Państwo jakieś szczegóły bo wg. zaleceń może być rekuperator ścienny jak i centrala wentylacyjna , z tym , że druga opcja jest bardziej wskazana przy pomieszczeniu archiwum ale znacznie droższa.

Każde z urządzeń ma zapewnić stałą wilgotność w pomieszczeniach nie większą niż 50 %.

Będę wdzięczny za odpowiedź.

**Wentylację mechaniczną należy zaprojektować jak dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (do pomieszczenia archiwum ma dostęp wyłącznie archiwista czyli 1 osoba), przy założeniu minimalnej ilości wymianianego powietrza oraz braku możliwości otwierania okien. W celu utrzymania wilgotności na wymaganym poziomie należy wyposażyć pomieszczenia w odpowiednio dobrane osuszacze powietrza pracujące w cyklu całodobowym.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

**UWAGA:** Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.