



Rządowy Program Odbudowy Zabytków



POLSKI
ŁAD



ZP.272.7.2024

Przemysł, 05.06.2024 r.

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemysłu” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiLad ID930246

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nw. zakresie:

Pytanie.1. SWZ mówi o konieczności wykonywania przeglądów gazowych w czasie gwarancji, a w dokumentacji nie ma nic o instalacjach ub urządzeniach gazowych. ?

Odp. Nie dotyczy (zamawiający wykreśla treść pkt 12.6.3. lit. b)

Pytanie 2. iniekcja wg przedmiaru na jednych ścianach ciśnieniowa a na innych grawitacyjna robiona kremami, jest to niezgodność z kartami technicznymi Remmersa, wyceniamy to co w Państwa dokumentacji? czy wyceniamy zgodnie z reżimem technologicznym Remmersa? jeśli wyceniamy zgodnie z Państwa dokumentacją to pytanie jak zrobić grawitacyjną iniekcję kremem?

Odp. Proszę przyjąć do wyceny metodę ciśnieniową

Pytanie 3. W Państwa jednej dokumentacji jest pewne określone rozmieszczenie otworów iniekcyjnych wyrażone w cm, w drugiej dokumentacji jest inne rozmieszczenie otworów iniekcyjnych wyrażone w cm, a rozmowa, obok Państwa budynku, z wykwalifikowanym technologiemi Remmersa mówi o nieco innym rozmieszczeniu otworów, jakie odległości między otworami przyjąć?

Odp. Proszę przyjąć odległości między otworami 10 - 12cm.

Pytanie 4. przy wykonaniu nawiertów trafimy na w pustki w ścianie, Państwa dokumentacja nie do końca podaje rozwiązania tego problemu kompatybilne z technologiami Remmersa, jak to skosztorysować?

Odp. Przyjęto, że ściany są pełne (bez pustek). Taka sytuacja może wystąpić w ścianie wewnętrznej oznaczonej jako „b”. Zatem proszę w wycenie uwzględnić wypełnienie pustki w tej ścianie.

Pytanie 5. dokumentacja mówi o wykonaniu fasety a przedmiar takiej pozycji nie ma, czy na pewno trzymać się dołączonej dokumentacji?

Odp. Zgodnie z załączonym przedmiarem – nie



Rządowy Program Odbudowy Zabytków



POLSKI
ŁAD



Pytanie 6. po odbyłym (płatnym) spotkaniu w Przemysłu z technologiem Remmersa proszę o info jak kosztorysować w/w zagadnienia. gdyż sam technolog ma z tym trochę problem, Inwestor oczywiście ma prawo zmieniać technologie danego producenta ale zważywszy na ustawę prawo zamówień publicznych, winien wykazać się rzetelnością i starannością i pewne fragmenty tekstu powinien: opatrzyć hasłem "nie dotyczy", bądź je przekreślić, bądź nie do końca polegać na dokumentacji stworzonej przez projektantów, którzy nie kontaktowali się z Producentem danej technologii, tylko dopisać "stosować w reżimie technologicznym Remmersa bądź równoznaczne"

Odp. Wszędzie tam gdzie znajduje się w projekcie zapis dot. REMMERSA proszę uwzględnić słowa „lub równoważne”

Pytanie 7. skoro są niespójności między udostępnioną dokumentacją a technologiami Remmersa to ciekawym staje się czy da się to poprawnie skosztorysować ? a sam ogłoszony przetarg zrealizować zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych ?

Odp. Myślę, że powyższe odpowiedzi będą zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych

Niniejsza wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych wyjaśnień będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu.