



Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie



I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie



Wejherowo, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

Zamawiający publikuje pytania wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Proszę o informację jaką grubość izolacji termicznej przewiduje się w fragmentach elewacji wentylowanej wykonanej z kasetonów kompozytowych, a najlepiej jeśli udało by się udostępnić przekroje ścian wraz z opisem przegród pionowych, tak jak jest to zrobione w przypadku przegród poziomych

Odpowiedź:

Załączam rysunki (przekroje) z dodatkowymi opisami przegród pionowych. Grubość izolacji z wełny mineralnej dla elewacji wentylowanej wynosi 18 cm. Wyjątkiem są fragmenty fasady z szybami ppoż. EI60, gdzie grubość izolacji wynosi 16 cm.