

Zestawienie montażowe oświetlenia przejścia dla pieszych

Krosinko ul. Wiejska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lp.	Trasa	długość kabla YKY 3x6mm2	trasa kabla YKY 3x6 mm2	długość przewodu YDY 3x2,5mm2	szafka oświetleniowa SO - zabudować zabezpieczenie S301 C6A	słup AL h=6m + fundament systemowy	tabliczka bezpiecznikowa IZK	wysięgnik l = 1.5m	oprawa do lamp LED 37W (przejście dla pieszych)	rura ochronna DVR 75	rura ochronna HDPE 110 - przecisk	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	m	m	szt	m	m
Krosinko ul. Wiejska - obwód projektowany														
1	SO * L 1	28	33	6	1	1	1	1	1	20	8	8	28	35
2	L 1 - L 2	18	23	6		1	1	1	1	2	16	6	18	25
razem :		46	56	12	1	2	2	2	2	22	24	13	46	60