

Września, 06.05.2022

numer 28647/2022/OD5/ZR4

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Adres do korespondencji:

Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna

Dotyczy: obiektu oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego Krosinko,
ul. Wiejska dz. nr 131/5

W złożonym wniosku mowa jest o przyłączeniu obiektu j.w. z mocą o wartości 1,0 kW. Z uwagi na położenie terenowe przedmiotowego obiektu w pobliżu istniejącej szafki oświetleniowej SO (na majątku UM Mosina z granicą stron w istn. złączu kablowym ZK nr II/1 S-177 zas. ze stacji nr 64-159) znajdującej się w pasie drogowym dz. nr 65/21 w granicy dz. nr 65/5, w której zamontowany jest już jednofazowy licznik energii nr 23562112 z mocą przyłączeniową o wartości 4 kW, proponujemy rozważenie możliwości wykonania zasilania z instalacji zalicznikowej wspomnianej szafki SO.

W przypadku konieczności zwiększenia wartości mocy przyłączeniowej w/w punktu poboru energii prosimy o wystąpienie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla wzrostu mocy w obiekcie istniejącym.

Z poważaniem,

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Przemysław Janiak

Sprawę prowadzi
Kacper Antkowiak 061 884 70 82

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl