

# Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00  
[www.lidzbarkw.pl](http://www.lidzbarkw.pl)  
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 07.11.2022 r.

## Wg rozdzielnika

Znak sprawy: RI.271.19.9.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW**”, znak sprawy: RI.271.19.2022.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 03.11.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w wysokości 70% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie wpłacona 30 dni przed zakończeniem wykonania umowy.

### Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę propozycję wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

### Pytanie nr 2:

2. Jakie jest ciśnienie statyczne i dynamiczne dla wydajności 10 l/s i ewentualnie 20 l/s w miejscu planowanego włączenia?

**Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający nie posiada danych na temat ciśnienia statycznego i dynamicznego w miejscu planowanego włączenia. Ciśnienie statyczne na hydrancie przy budynku ul. Astronomów 22 w Lidzbarku Warmińskim wynosi 3,2 Bar.

**Pytanie nr 3:**

3. Czy zamawiający przewiduje wykonanie sięgaczy na sieci kanalizacji sanitarnej? Prosimy o podanie lokalizacji oraz parametrów.

**Wyjaśnienie nr 3:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania sięgaczy na sieci kanalizacji sanitarnej.

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a

Z up. BURMISTRZA

*Tomasz Nykiel*  
Z-ca Burmistrza