

LEGENDA:

- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIA BIUROWE
- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY
- INSTALACJA WYWIEWNA-SANITARIATY
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE POCZEKALNI
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SOCJALNE
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE KONFERENCJI
- INSTALACJA WYWIEWNA-POMIESZCZENIE SZATNI

N ilość pow. układ naw.
W ilość pow. układ wyw.

- NAWIEWNIK OKIENNY 30 m3/h

EXR.HP

- NAWIEWNIK OKIENNY 45 m3/h

EXR.HP

- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH WG. ARCHITEKTURY

- NAWIETRZAK ŚCIENNY OKRĄGŁY

A — Wentylator łazienkowy wywiewny z czujnikiem ruchu Ø100 Pel=0,014kW; 230V;

B — Wentylator łazienkowy wywiewny z czujnikiem światła Ø100 Pel=0,014kW; 230V;

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić możliwości montażowe, a także skoordynować prace;
2. Kolor widocznych elementów (anemostaty itp.) wg proj. arch.;
3. Drzwi pomieszczeń obsługiwanych tylko w wentylację wywiewną wyposażyć w kratki transferowe o minimalnej powierzchni czynnej w zależnośći od ilośći powietrza wywiewanego z pomieszczenia:
   - 20-50m3/h - Fnetto=0,01m2;
   - 60-80m3/h - Fnetto=0,025m2;
   -90-120 m3/h -Fnetto=0,030m2;
4. W miejscach przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego zainstosować klapy zgodne z WT wyposażone w wyzwalacze termiczne;
5. Dostęp do wnętrza kanałów, należy zapewnić przez elementy zakończające oraz rewizje na kanałach;
6. Niniejszy projekt rozpatrywać wielobranżowo;
7. Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić drożność istniejących kanałów grawitacyjnych. W przypadku braku drożności kanałów lub ich braku, zgłosić ten fakt do inwestora;
8. Przewiduje się ciągłe działanie układów wentylacyjnych instalacj;
9. Powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;
10. Powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
11. Przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.1	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	16,7m2	TERAKOTA
0.2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE KOTŁA	16,9m2	TERAKOTA
0.3	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	4,1m2	TERAKOTA
0.4	SCHOWEK	3,5m2	TERAKOTA
0.5	POMIESZCZENIE PRZEDMIOTÓW SEZONOWYCH	6,7m2	TERAKOTA
0.6	REZERWA WYPOSAŻENIA	9,3m2	TERAKOTA
	RAZEM:	57,20m2	

Jednostka projektowa:	ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ — ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz, Rycerska 5/60, 20-552 Lublin, NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	JJ SANIT Jarosław Jóźwiak — JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK, Ul. Inżynierska 8/16, 20-484 Lublin, NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl		
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU I SAMONOŚNĄ WINDĄ ZEWNĘTRZNĄ		
Adres inwestycji	BORZECHÓW 2, 24-224 BORZECHÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902_2 BORZECHÓW, OBRĘB:060902_2.0002 BORZECHÓW, NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 783/3		
Inwestor	GMINA BORZECHÓW 24-224 BORZECHÓW		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data: VII-VIII.2022 r.
Branża	SANITARNA	Kat.bud.: XII	Skala: 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY-INSTALACJA WENTYLACJI		Rys nr: S-14
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzający	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	