



Łąck, dn. 18.01.2024 r.

**Nr postępowania:** RI.271.8.2023

**Oznaczenie Zamawiającego:**

Gmina Łąck  
ul. Gostynińska 2  
09-520 Łąck

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.: „Budowa żłobka w Łącku”.

Zamawiający – Gmina Łąck, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań w sprawie wyjaśnienia treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

„Do prawidłowej wyceny brakuje warunków dostawcy ciepła technologicznego oraz długości, średnicy, jakiegokolwiek informacji na temat przyłącza ciepłowniczego. PZT jest nieczytelne, proszę o udostępnienie skanu dokumentu w jakości umożliwiającej odczyt”.

**Odpowiedź 1:**

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie podłączyć budynek żłobka do sieci ciepłowniczej na działce na której zaprojektowany jest żłobek (rura preizolowana, dł. ok. 15 mb, średnica: 200). Zamawiający nie dysponuje innymi dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej niż te, które zostały zamieszczone w postępowaniu przetargowym. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łąck – ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck, pok. nr 6 – w godzinach pracy Urzędu.