

Znak sprawy: PZ-29/07/20

Numer ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00429128/01

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szpital Kliniczny MSWiA z Mazursko-Warmińskim Centrum Onkologicznym w Olsztynie, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie instalacji współpracy Systemu Kontroli Dostępu założonego w drzwiach wejściowych Szpitalnych Oddziałów w budynkach: „B”, „D”, „E” i „F” z istniejącym Systemem Sygnalizacji Pożarowej Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie na podstawie projektu.**

Pytanie:

W przedmiarze robót jest pozycja nr 24.d5 dot. montażu elektroztrzymaczy drzwiowych 20 szt. gdzie jest podana jest podana informacja, że "Montaż na według oddzielnych wytycznych Inwestora poza zleceniem nr ZAMÓWIENIE: SEI/12/01/2023" proszę o informację czy uwzględniać elektroztrzymacze z poz. 24d.5 w ofercie.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić dostawę i montaż 20 szt. elektroztrzymaczy drzwiowych zgodnie z przedmiarem i opisem w SWZ.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Z up.
/-/ Beata Abramska

.....