

## Oznaczenia:


- 71-72 - NUMERY GNIAZD  
 2xRJ45 - ILOŚĆ GNIAZD  
 □ - GNIAZDO RJ45

## Uwagi:

Instalację sieci komputerowej wykonać skrętką UTP kat. 6  
 Instalacja LAN powinna być wykonana w takiej samej kategorii jak  
 Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania  
 okablowania sieci strukturalnej i telefonicznej. Nie należy  
 przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia kabli.  
 Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń  
 i napięć lub załamania.  
 Łączna długość kabli krosujących i przyłączeniowych nie powinna  
 przekraczać 10 metrów, przy długości kabli krosujących  
 nie większych niż 6 metrów.  
 Do PD doprowadzić obwód zasilający zakończony gniazdem  
 wykonany przewodem N2XH-J 3x2.5. Zabezpieczenie obwodu –  
 wyłącznik nadmiarowo-prądowy z członem różnicowo-prądowym  
 16A/30mA o charakterystyce A.

LPD

Szafa wisząca typu Rack 19" 22U, 600x600mm



Panel wentylacyjny 19" 1U (OPCJA)

Przełącznica światłowodowa

24-Portowy switch PoE

Organizer 19" VarioLine DC CMP1 z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, 1U

24-Portowy Patchpanel

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Listwa zasilająca 19"



tel.: (22)8367025, (22)8364306  
fax.: (22)4648393  
e-mail: [biuro@eltech-projekt.pl](mailto:biuro@eltech-projekt.pl)

PROJEKTANT:

MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK  
MAZ/0424/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIŁ:

MGR INŻ. MARCIN PALUCH  
SWK/0136/PWBE/18

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

OBIEKT:

REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI BUDYNKU SP  
ZOZ W GÓRZE KALWARII PILA W BANIOSZE  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Górze Kalwarii Filia SPZOZ w Baniosze, ul.  
Puławska 2a, 05-532 Baniocha, działka nr  
421/2, obręb Baniocha

PROJEKT:

WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
I TELETECHNICZNE

TEMAT:

PRZYKŁADOWY  
WIDOK SZAFY RACK LPD

DATA:

12.01.2024

NR RYS.:

ES.04.2