

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)


Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705–775mm) z ryglem 600 mm

G = 80,4 [kg/h]

Δp min = 0,47 [kPa]

Herz®

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2.03	23,8	0,30	0,06
2	Podłoga grzewcza	2.02_b	16,0	0,00	0,07
3	Podłoga grzewcza	2.02_a	16,0	0,00	0,07
4	Podłoga grzewcza	2.01	24,6	0,30	0,03



LEGENDA:

zasilanie

powrót

rozdzielacz

1/8
Φ wym.: 720 W
+20 ° C

projektowe obciążenie cieplne

pętla ogrzewania podłogowego

UWAGA!

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań zamiennych o parametrach równoważnych, nie gorszych niż projektowane.

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych		
<div><div>ARCHI</div><div>PROJEKT</div><div>biuro</div><div>PROJEKTOWE</div></div>	<div>ARCHI PROJEKT</div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>spółka cywilna</div> <div>32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 11</div> <div>tel/fax: 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl</div>	
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y		
BRANŻA SANITARNA		
Nazwa inwestycji	Przebudowa łaźni w oddziałach mieszkalnych I-V w Zakładzie Karnym w Tarnowie	
Lokalizacja	ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów	
Tytuł rysunku	Rzut instalacji centralnego ogrzewania – POZIOM 2	
Projektant:	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09	
Sprawdzający:	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05	
Opracował:	inż. PATRYK GŁÓD	
Skala:	Data opracowania	Nr rys.
1:100	Sierpień 2024 r.	C.0-2
Opracowano na licencjonowanym programie ZWCAD + 2017 PRO		